



| Л Е Г Е Н Д А : |  |                   |             |      |
|-----------------|--|-------------------|-------------|------|
| 1               | Котел водоводен стоманен 170kW   | Net.=0,35kW /230V | съществуващ | 1бр. |
| 2               | Горелка газова - разход 20nm³/h<br>RLS 28 100/163-325kW<br>в комплект с газов блок DUNGS MBZRDLE-410 /100-25mbar/<br>или аналогична                                  | Net.=1,5kW /230V  |             | 1бр. |
| 3               | Цирк.помпа - защита котел от нискотемп. корозия<br>G=3,5m³/h H=1m  | Net.=0,14kW /230V |             | 1бр. |
| 4               | Предпазен клапан φ1" - 1,1/4"  | 4бара             |             | 2бр. |
| 5               | Разширителен съд мембранен 200л.   | 2бара             |             | 1бр. |
| 6               | Газов бойлер 1000л.<br>-топлинна мощност 53,3kW 5,6nm³/h/газ/<br>-тем.вх.вода=150C; max.тем.изх.вода=800C<br>-дебит на топла вода при t=450C=867л/час<br>-комин φ180 | Net.=0,3kW /230V  |             | 1бр. |
| 7               | Аварийен отсекател GECA 2" Н.З. 500mbar ; 220V   |                   |             | 1бр. |
| 8               | Вентилатор осов взривозащитен / Ex/II 2G EExIIB<br>600m³/h   | Net.=0,12kW /230V |             | 1бр. |
| 9               | Преминаване през стена Ду50  | FN 10.00.00       |             | 1бр. |
| 10              | Метална решетка 600x300 с неподвижни жалъзи  |                   |             | 1бр. |
| 11              | Метална врата пожароустойчива 1950/900 EI90min   |                   |             | 1бр. |
| 12              | Автомат за самозатваряне   |                   |             | 1бр. |
| 13              | Преход стомана φ2" - φ1,1/2"   |                   |             | 1бр. |
| 14              | Газопровод φ48,3 x 4 x3m /безшевна/ БДС EN 10208   |                   |             | 1бр. |
| 15              | Коляно φ1,1/2" /безшевна/ БДС EN 10208   |                   |             | 2бр. |
| 16              | Пробна горелка PB2-1/2" MARCHEL  |                   |             | 1бр. |
| 17              | Ъглов щцер G1/2"   |                   |             | 2бр. |
| 18              | Манометър φ100 ; 0-250mbar WIKA  |                   |             | 2бр. |
| 19              | Кран с бутон VE2-1/2" MARCHEL  |                   |             | 3бр. |
| 20              | Щцер прав - G1/4"  |                   |             | 2бр. |
| 21              | Пресостат DG 150 B /30-150mbar/ Kromschroder   |                   |             | 2бр. |
| 22              | Кран сферичен KH-R 84-1,1/2" MARCHEL   |                   |             | 1бр. |
| 23              | Нипел R1,1/2"  |                   |             | 1бр. |
| 24              | Холендър-нипел ъглов R19/A-1,1/2" GIACOMINI  |                   |             | 1бр. |
| 25              | Опора с профил Ду40 FN.60.00.00  |                   |             | 1бр. |
| 26              | Филтър 50.10.01 (04) R1,1/2"   |                   |             | 1бр. |
| 27              | Нипел-преход R1,1/2"-1,1/4"  |                   |             | 1бр. |
| 28              | Газопровод φ34 x 3 x4m /безшевна/ БДС EN 10208   |                   |             | 1бр. |
| 29              | Коляно φ1" /безшевна/ БДС EN 10208   |                   |             | 3бр. |
| 30              | Кран сферичен KH-R 84-1" MARCHEL   |                   |             | 1бр. |
| 31              | Нипел R1"  |                   |             | 1бр. |
| 32              | Холендър-нипел ъглов R19/A-1" GIACOMINI  |                   |             | 1бр. |
| 33              | Опора с профил Ду25 FN.60.00.00  |                   |             | 1бр. |
| 34              | Филтър 50.10.01 (04) R1"   |                   |             | 1бр. |
| 35              | Нипел-преход R1"-3/4"  |                   |             | 1бр. |
| 36              | Едноканален газсигнализатор GA-220/1 за еврошина<br>комплект с един датчик - към табло АВАРИЙНА вент. /ел.проект/  |                   |             | 1бр. |



## РАБОТЕН ПРОЕКТ

### ЧАСТ газификация котелно

ОБЕКТ:  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА  
НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА  
И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ, ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
ПОДПИС НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ:  
.....

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД  
5300 ГАБРОВО, ул. "ТОДОР БУРМОВ" 8  
тел/факс 066/809315, e-mail: info@walevi.com

ГАЗИФИКАЦИЯ  
Разпределение  
Вертикални разрези  
Фасади

ПРОЕКТАНТИ: **инж. К.Колев**  
ЧЕРТЕЖ № **N-3/5**  
СПЕЦИФИКАЦИЯ  
дата януари 2014 г. М 1:50