



На вх. №ИЕ-01-03-15/11.03.2015г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
 ОБЩИНА ГАБРОВО
 № ИЕ-01-03-15 #1
 13.03.2015

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: **Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово.** и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, отговаряме следното:

ВЪПРОС №1

В обяснителната записка и в проектите приложени към документацията в част ЕЛ е записано:

Осветителните тела са така подбрани, че да отговарят на характера и предназначението на помещенията. Направените светотехнически изчисления са по последните норми за осветеност и са представени в проекта. Сеченията на проводниците са показани в графичната част и на схемите на таблата. Видът на осветителните тела е показан на легенда в графичната част.

Евакуационното осветление е предвидено с осветители с ЛЛ 8W, с вградени инвертор и акумулаторна батерия, с надпис "EXIT", ИЗХОД" или криптограма на бягащ човек, стрелки за указване посоката на движение. При отпадане на електрическото захранване, тези осветителни тела се включват автоматично и обезпечават осветяването на пътищата за безопасната евакуация. За тях е предвидена самостоятелна електрическа мрежа.

В КС част ЕЛ посочените осветителни тела са:

2. Осветителна инсталация			
16	Доставка и монтаж осв. тяло LED 11W-IP 65	бр.	47,00
17	Доставка и монтаж осв. тяло LED 15W-IP 65	бр.	4,00
18	Доставка и монтаж осв. тяло LED 30W-IP 65	бр.	65,00
19	Доставка и монтаж аплик противовлажен LED 8W-IP 65	бр.	7,00
20	Монтаж и доставка осв. тяло за евакуация LED 5W-IP 65	бр.	44,00
21	Доставка и монтаж взривобезопасно лум. осв. тяло 1x36 VV- IP65	бр.	2,00
21			2,00

Моля да уточните какви по вид осветителни тела да се оферираат – съгласно



КС или проекта.

Отговор

Осветителните тела да се оферират съгласно КС. Несъответствията в графичната част на проекта ще бъдат коригирани със Заповед на проектанта и отразени в екзекутивната документация.

ВЪПРОС №2

В обяснителната записка приложена към документацията в част Районно осветление е записано:

Районното осветление да се изпълни с паркови осветители „ПАЛИ БЕТА” с парково осветително тяло тип ”Сфера” Ф 400- опал- и енергоспестяваща лампа 23 VV с IP 66 и височина 3 метра.

В КС част РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ посочените паркови осветители са:

8	Доставка и монтаж парков осветител LED 12W, IP 65, вкл. стълб с височина 3 м	бр.	10,00
---	--	-----	-------

Моля да уточните какви по вид осветителни тела да се оферират – съгласно КС или проекта.

Отговор

Осветителните тела да се оферират съгласно КС. Несъответствията в графичната част на проекта ще бъдат коригирани със Заповед на проектанта и отразени в екзекутивната документация.

С уважение,

инж. КЛИМЕНТ КУНЕВ

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед №399/10.03.2015 г.

на кмета на Община Габрово)

