



Забележки:
1. Всички ВКК да се изведат на 0.30 м над кота готов покрив за вентилация и завършат с вентилационни шапки Ф75 и Ф125;
2. На всички ВКК, над най-високото отводняване на санитарен прибор и в партерния етаж да се монтират ревизионни отвори /Р.О./;

КАНАЛИЗАЦИЯ I ЕТАЖ

ОБЕКТ:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА
НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА
И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПОДПИС НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ:
.....(.....)

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД
5300 ГАБРОВО, ул. "ТОДОР БУРМОВ" 8
тел/факс 066/809315, e-mail: info@walevi.com

ПРОЕКТАНТ:	инж. М. Ангелова
ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ
ЧАСТ:	ВК:
ЧЕРТЕЖ №	1/
дата	януари 2014 г.
	М 1:100

СЪГЛАСУВАЛ	ИМЕ	ПОДПИС
Архитектура	арх. Вълев	
Конструкции	инж. Желязков	
ЕЛ - инсталации	инж. Венкова	
ВК - инсталации	инж. Ангелова	
ОВК - инсталации	инж. Колев	
Геодезия	инж. Милчев	
Паркоустройство	л.арх. Христов	