

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТОБЩИНА ГАБРОВО # 1/14.07.2015
№ УЕ-01-03-104**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване с вх. № ИЕ-01-03-104/ 10.07.2015 г., относно обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово“ и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Община Габрово, в качеството си на Възложител, прави следните разяснения :

ВЪПРОС:

„В техническата спецификация на материалите: 252 – мин. Вата на плочи 10см, плътност 300 кг/м³ – м2 – 2441.56;

в КСС, част топлоизолиране – саниране стени е записано: *Полагане топлоизолационна система по стени и колони от минерална вата на плочи с деб. 10 см, плътност 300 кг/м³, вкл. летило, шпакловка, мрежа и всички свързани разходи /демонтаж и монтаж олуци и водосточни тръби при необходимост, водоокап. профили и др./ - м2 – 2179.96.*

След проучване на пазара и разговор с доставчиците се установи, че минерална вата с плътност 300 кг/м³ не съществува на българският пазар. Моля да уточните плътността на минералната вата, включително в топлоизолационната система по стени и колони”

ОТГОВОР:

„В КСС, в раздел II, част „Топлоизолиране – саниране на стени”, поз. 2, както и Техническата спецификация на материалите поз. 252 да се чете: минерална вата на плочи с дебелина 10 см, плътност 100-200 кг/м³”

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

