



17.07.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. № ИЕ-01-03-111/17.07.2015., относно обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово“ и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Община Габрово, в качеството си на Възложител, прави следните разяснения :

ВЪПРОС:

„В техническата спецификация на основните материалите е записано: *Дограма – алуминиева рамка с прекъснат термостат, 3 камерен стъклопакет с външно К стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване $U=2,00 W/m^2K$; в Количествено – стойностната сметка, приложение към Ценовата оферта е записано: Доставка и монтаж ал. прозорец 270/360 от термоиз. трикамерен профил мин 20 мм, стъклопакет 24 мм – А1, външно нискоемисиивно, закалено, вкл. мет. Конструкция за укрепване; неотваряеми.*

Моля да уточните точния вид на стъклопакетите, които да се остойностят при изготвяне на офертата”

ОТГОВОР:

„Във връзка с поставения въпрос: Текстът в Спецификацията на основните материали, т. 1 Дограма - вместо „3 камерен стъклопакет“, да са четете „3 камерен профил“ .

При офертирането да се има предвид конкретния вид на стъклопакета, съгласно описанието в Количествено стойностната сметка. ”

С уважение,

инж. Климент Кунев

За кмет на Община Габрово
(съгласно заповед № 1432/15.07.2015г.
на кмета на Община Габрово)

