



ЗАБЕЛЕЖКА:

- При пресичане на кабели НН с водопровод и канал да се осигурят разстояния 0.5 метра хоризонтално и 0.25 метра вертикално.
- При пресичане на кабели НН със кабели СРН да се осигурят разстояние 0.5 метра хоризонтално и 0.3 метра вертикално, като се осигури защитна преграда.

ЛЕГЕНДА:

- Стильб за УО - 6.5 метра с LED осветелно тяло 80W, IP66 с двойна рогатка
- Стильб за УО - 6.5 метра с LED осветелно тяло 80W, IP66
- LED осветелно тяло 97W, IP68, 4300K, монтирано на стильб
- Парково осветелно тяло, h=4.5 метра с LED - (2x2.5W) 80W, IP66, 4000K
- Проектор с Led - 10 W, IP68, 4000K
- Светещ квадрат с Led - 1.5 W
- Електрически кабел НН положен в гофрирана тръба
- Електрически кабел положен в гофрирана тръба армирана с бетон

"АРК ПРОЕКТ" ООД - Габрово			
Обект: Благоустрояване на парк "Юлешето" и прилежащи квартални пространства			Чертеж № 1
Чертеж: Районно и парково осветление			М 1:500
Фаза: Работен проект			Част: Електро
Възложител: Община Габрово			Силасуващи: 01.2015 г.
Проектант:	Архитектура:	Година:	
	Конструкция:	Вик:	