


В таблото да се предвиди място
за монтаж на същ. радиомодем 30/30 см.



Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	ОБЩО
Лампен излаз	бр.		10	12	15			
Конт. излаз	бр.							
Инст. мощност	kW							
Работ. мощност	kW	0.100	0.800	0.960	0.900			2.76
Фаза		L1	L1.L2.L3	L1.L2.L3	L1.L2.L3	L1.L2.L3	L1.L2.L3	Ke=0.9
Консуматор	Модем	Осветление				Резерви		Pr=9.72kW Ip=17.4A

"АРК ПРОЕКТ" ООД - Габрово

Обект: Благоустрояване на парк "колелото" и прилежащи квартални пространства гр. Габрово			Чертеж № 4
Чертеж: Ел. табла			
Фаза: Технически проект		Част: Електро	01.2015 г
Възложител: Община Габрово		Съгласували:	
Проектант:			