ЕТАП 1

ЕТАП 1

ЕТАП 1

ЕТАП 4

ЕТАП 1

ЕТАП 1

ЕТАП 5

ЕТАП 1

ул. Антим Първи

ул. Александър Стамболийски

ул.Г.Кирков

ул.Ген.Николов

бул. Христо Смирненски

2МС
2МЖ
МС
5МсбЖ
7МсбЖ
МЖ
медицинско обслужване
3МС
2МЖ
nМЖ

РШ същ.
к.т. 376.75
к.з. 375.15
DN 200HDPE
L= 6.00m
i = 0.03
ДШ
к.т. 376.77
к.д. 375.77
DN 200HDPE
L= 14.00m
i = 0.03
DN 200HDPE
L= 12.00m
i = 0.03
DN 200HDPE
L= 6.00m
i = 0.03
ДШ
к.т. 376.83
к.д. 375.83
ДШ
к.т. 377.57
к.д. 376.57
същ. канализация

ДШ
к.т. 376.46
к.д. 375.46
същ. канализация
DN 200HDPE
L= 3.00m
i = 0.03
РШ същ.
к.т. 376.50
к.з. 375.31
DN 200HDPE
L= 5.00m
i = 0.03
ДШ
к.т. 376.46
к.д. 375.46
съществуващ
водопровод
ф90 стомана
TCK(N)32
ПХ
DN 70/80
същ. канализация
к.т. 375.36
к.з. 376.27
ДШ
к.т. 375.
к.д.
ДШ
к.т. 37
к.д. 37
DN 200HDPE
L= 27.00m
i =0.020
хидрант 3/4"
за ръчно
водовземане
хидрант 3/4"
за ръчно
водовземане
DN 25PEHD
L= 9.00m
в изкоп
h=1.0м
DN 25PEHD
L= 28.00m
в изкоп
h=1.0м
DN 25PEHD
L= 18.00m
в изкоп
h=1.0м
водомерна
шахта DN800
DN 25PEHD
L= 18.00m
в изкоп
h=1.0м
DN 25PEHD
L= 38.00m
в изкоп
h=1.0м
375.54
линеен отводнител
L= 5.00м
клас на натоварване С 250
к.т. 375.71
к.д. 376.81
хидрант 3/4"
за ръчно
водовземане

к.т. 377.00
к.д. 376.20
линеен отводнител
L= 5.00м
клас на натоварване С 250
DN 200HDPE
L= 15.00m
i = 0.03
РШ същ.
к.т. 377.22
к.з. 375.75
377.21
377.18
ДШ
к.т. 377.15
к.д. 376.15
DN 25PEHD
L= 39.00m
в изкоп
h>1.2м
DN 200HDPE
L= 15.00m
i = 0.03
РШ същ.
к.т. 377.27
к.з. 375.70
хидрант 3/4"
за ръчно
водовземане
DN 25PEHD
L= 32.00m
в изкоп
h=1.0м
DN 32PEHD
L= 28.00m
в изкоп
h>1.2м
съществуващ
водопровод
ф90-чугун
DN 25PEHD
L= 10.00m
в изкоп
h>1.0м
водомерна
шахта DN800
DN 32PEHD
L= 4.60m
в изкоп
h>1.2м
хидрант 3/4"
за ръчно
водовземане
ДШ
к.т. 376.98
к.д. 375.98
DN 200HDPE
L=12.00m
i = 0.03
РШ същ.
к.т. 377.17
к.з. 375.62
ДШ
к.т. 376.98
к.д. 375.98
същ. канализация
DN 32PEHD
L= 8.30m
h>1.2м
Водоземна скоба
DN 80/32PEHD
DN 200HDPE
L= 9.00m
i = 0.03
РШ същ.
к.т. 377.35
к.з. 375.86
ДШ
к.т. 377.13
к.д. 376.13
ДШ
к.т. 377.13
к.д. 376.13
съществуващ
водопровод
ф90
същ. канализация
DN 90 PEHD
L=5.00m
h=1.50м
ПХ
DN 70/80

ДШ
к.т. 377.87
к.д. 376.87
същ. канализация
съществуващ
водопровод
ф100
DN 90 PEHD
L=10.00m
h=1.20м
РШ същ.
к.т. 372.91
к.з. 376.00
DN 200HDPE
L= 2x6.0m
i = 0.03
ДШ
к.т. 377.98
к.д. 376.98
ПХ
DN 70/80
съществуващ
водопровод
ф80
ДШ
к.т. 377.69
к.д. 376.69
DN 200HDPE
L= 5.00m
i = 0.03
377.61
ДШ
к.т. 377.69
к.д. 376.69
DN 200HDPE
L= 7.00m
i = 0.03
РШ същ.
к.т. 377.66
к.з. 376.48
ДШ
к.т. 377.40
к.д. 376.40

ЛЕГЕНДА
- Съществуваща канализация
- Съществуващ водопровод
- Нова битова канализация
- Водопровод пожарна система
- Водопровод каликова система
- Нов водопровод
- пожарен хидрант (ПХ)
- шахта за клапан 10" кръгла
- хидрант 3/4"-ръчно бобовижане
- отклонение със СК за каликова система
- шахта за клапан 15" правоъг. със СК и редуцир вентил за каликова система
- съществуваща ревизионна шахта
- нова ревизионна шахта
- бъдеща ревизионна шахта

АРКПРОЕКТ

ОБЕКТ:	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК "КОЛЕЛОТО" И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА , ГАБРОВО				
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА ГАБРОВО				
ЧЕРТЕЖ:	СИТУАЦИЯ ЧАСТ "В"				ФАЗА Работен проект
ЧАСТ ВиК	проектант: инж. Мария Ангелова				МАЩАБ 1:200
	начертал: инж. Пламена Ангелова				
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:					
ЧАСТ АРХ	арх.М.Хлебарова		ЧАСТ ПиБЛ	п.арх.В.Христов	
ЧАСТ СК	инж. Р. Матев		ЧАСТ ПБЗ	инж. Р. Матев	
ЧАСТ Г и ВП	инж. Ст. Колев		ЧАСТ ПБ	инж. М. Вълева	
ЧАСТ ЕЛ	инж. Р. Михайлов		ЧАСТ ПКОО	инж. М.Вълева	
			ЧАСТ ПЪТНА	инж. Хр. Колев	
ФОРМАТ 841 x 1300 мм	ИМЕ НА ФАЙЛА koleloto (3).dwg	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖА sit (b).pdf	ДАТА 01/2015	ЛИСТ 02	

В