# ЕТАП 2

детско заведение

МСбЖ

търговия, обслужващи дейности

2МЖ

6МсбЖ

6МсбЖ

2МС

1/2 МЖ

2МЖ

река Янтра

ул. Александър Стамболийски

## ПХ
DN 90 PEHD
L=6.00m
h=1.50m
ПХ
DN 70/80

Водовземна скоба
DN 90/50PEHD

TCKDN50

съществуващ водопровод ф80

съществуващ водопровод ф80

DN 50PEHD
L= 34.00m
в изкоп
h>1.5м

РШ същ.

## ДШ
DN 200HDPE
L= 10.00m
i = 0.03

ДШ
к.т. 374.21
к.д. 373.21

заустване в река Янтра

## ДШ
DN 200HDPE
L= 6.50m
i = 0.03

ДШ
к.т. 375.63
к.д. 374.63

DN 200HDPE
L= 16.50m
i = 0.03

заустване в река Янтра

РШ същ.

Км.=376.16
Кд.т.372.63
РШ същ.
к.н.к. -0.30

ПР.-I-175
i=3.96
L=42.41
DN300

ПР.-I-175
i=4.88
L=64.90
DN300

Водомерен възел във бетонова шахта

същ. канал Б Ф300

DN 50PEHD
L= 9.00m
в изкоп
h>0.8м

роторен разпръскващ SRM дюза 1.0
R=6.0m
q=0.10л/сек

DN 20PEHD
L= 9.00m
в изкоп
h>0.4м

шахта за клапан 10" кръгла

роторен разпръскващ SRM дюза 3.0
R=9.0m
q=0.30л/сек

роторен разпръскващ SRM дюза 0.5
R=4.0m
q=0.05л/сек

DN 20PEHD
L= 6.00m
в изкоп
h>0.4м

DN 25PEHD
L= 6.50m
в изкоп
h>0.4м

DN 20PEHD
L= 4.50m
в изкоп
h>0.4м

DN 20PEHD
L= 16.00m
в изкоп
h>0.4м

DN 50PEHD
L= 26.50m
в изкоп
h>0.8м

DN 25PEHD
L= 26.50m
в изкоп
h>0.4м

DN 200HDPE
L= 34.0m
i = 0.020

DN 25PEHD
L= 22.00m
в изкоп
h>0.4м

капково напояване зона "А"

сух фонтан

шахта за клапан 15" правоъг.

хидрант 3/4" за ръчно водовземане

Технологична шахта и резервоар

DN 25PEHD
L= 15.00m
в изкоп
h>0.4м

капково напояване зона "В"

шахта за клапан 15" правоъг.

DN 32PEHD
L= 10.00m
в изкоп
h>0.8м

T 50/50PEHD
H DN50/40
H DN40/32

DN 50PEHD
L= 4.00m
в изкоп
h>0.8м

DN 50PEHD
L= 7.50m
в изкоп
h>0.8м

T 50/50PEHD
H DN50/40

DN 40PEHD
L= 5.00m
в изкоп
h>0.8м

шахта за клапан 10" кръгла

T 40/40PEHD
T 40/32PEHD
H DN40/32

DN 40PEHD
L= 5.00m
в изкоп
h>0.8м

DN 32PEHD
L= 15.00m
в изкоп
h>0.8м

хидрант 3/4" за ръчно водовземане

DN 32PEHD
L= 22.00m
в изкоп
h>0.8м

DN 32PEHD
L= 39.00m
в изкоп
h>0.8м

DN 32PEHD
L= 23.00m
в изкоп
h>0.4м

DN 32PEHD
L= 11.00m
в изкоп
h>0.4м

DN 20PEHD
L= 15.00m
в изкоп
h>0.4м

роторен разпръскващ SRM дюза 0.5
R=4.0m
q=0.05л/сек

роторен разпръскващ SRM дюза 3.0
R=9.0m
q=0.30л/сек

DN 25PEHD
L= 13.00m
в изкоп
h>0.4м

DN 20PEHD
L= 9.00m
в изкоп
h>0.4м

роторен разпръскващ SRM дюза 2.0
R=8.0m
q=0.20л/сек

роторен разпръскващ SRM дюза 3.0
R=9.0m
q=0.30л/сек

DN 20PEHD
L= 16.00m
в изкоп
h>0.4м

DN 32PEHD
L= 4.00m
в изкоп
h>0.4м

роторен разпръскващ SRM дюза 0.5
R=5.0m
q=0.10л/сек

DN 25PEHD
L= 8.00m
в изкоп
h>0.4м

DN 20PEHD
L= 10.50m
в изкоп
h>0.4м

DN 20PEHD
L= 8.50m
в изкоп
h>0.4м

роторен разпръскващ SRM дюза 3.0
R=8.0m
q=0.25л/сек

роторен разпръскващ SRM дюза 3.0
R=9.0m
q=0.30л/сек

DN 20PEHD
L= 12.50m
в изкоп
h>0.4м

роторен разпръскващ SRM дюза 3.0
R=8.0m
q=0.25л/сек

роторен разпръскващ SRM дюза 2.0
R=8.0m
q=0.20л/сек

DN 25PEHD
L= 18.00m
в изкоп
h>0.8м

хидрант 3/4" за ръчно водовземане

РШ Ф600

DN 160PVC
L= 6.0m
i = 0.03

същ. канал Б Ф300

DN 200HDPE
L= 5.0m
i = 0,03

DN 200HDPE
L= 7.0m
i = 0.03

РШ същ.

DN 200HDPE
L= 27.0m
i = 0.03

заустване в река Янтра

съществуващ водопровод 2"

същ. канал Б Ф300

DN 200HDPE
L= 3.0m
i = 0.03

РШ същ.

DN 200HDPE
L= 3.0m
i = 0.03

същ. канал Б Ф300

1.75

ЛЕГЕНДА:

- Съществуваща канализация
- Съществуващ водопровод
- Нова битова канализация
- Водопроводна поливна система
- Водопроводна капкова система
- Нов водопровод
- пожарен хидрант (ПХ)
- шахта за клапан 10" кръгла
- хидрант 3/4"зарьчно водовземане
- отклонение със СК3а капкова система
- шахта за клапан 15" правоъг. със СК и редуцир вентил за капкова система
- РШ същ. к.т. 376.75 к.д. 375.75 — съществуваща ревизионна шахта
- РШ ф1000 к.т. 375.93 к.д. 373.86 — нова ревизионна шахта
- ДШ к.т. 375.19 к.д. 374.19 — дъждоприемна шахта

АРКПРОЕКТ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ОБЕКТ: | БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК "КОЛЕЛОТО" И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА , ГАБРОВО | | | |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ОБЩИНА ГАБРОВО | | | |
| ЧЕРТЕЖ: | СИТУАЦИЯ ЧАСТ "В" | | | ФАЗА: Работен проект |
| ЧАСТ ВиК | проектант: инж. Мария Ангелова | | | МАЩАБ |
| | начертал: инж. Пламена Ангелова | | | 1:200 |

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ЧАСТ АРХ | арх.М.Хлебарова | ЧАСТ ПиБЛ | п.арх.В.Христов | |
| ЧАСТ СК | инж. Р. Матев | ЧАСТ ПБЗ | инж. Р. Матев | |
| ЧАСТ Г и ВП | инж. Ст. Колев | ЧАСТ ПБ | инж. М. Въгева | |
| ЧАСТ ЕЛ | инж. Р. Михайлов | ЧАСТ ПУСО | инж. М.Въгева | |
| | | ЧАСТ ПЪТНА | инж. Хр.Колев | |

| ФОРМАТ | ИМЕ НА ФАЙЛА | ИМЕ НА ЧЕРТЕЖА | ДАТА | ЛИСТ |
|---|---|---|---|---|
| 841 x 1000 мм | koleloto (3).dwg | sit (d).pdf | 01/2015 | 04 |