



ДО  
УЧАСТНИЦИТЕ В  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
№ УР-03-03-54/1  
10-11-2015г.

*„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на дизел генератор за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване с вх. № УР-03-03-54/10.11.2015г., относно обществена поръчка с предмет: *„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на дизел генератор за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово* и на основание чл. 101 б ал. 6 от ЗОП, Община Габрово в качеството си на Възложител прави следните разяснения:

**ВЪПРОС №1:** “Моля за Вашето становище относно АВР Таблото, дали е възможно вместо два триполусни моторни прекъсвача, да бъде изпълнено с мотор – превключвател.”

**ОТГОВОР №1:** При оферирание на АВР Табло, изпълнено с мотор – превключвател, различно от посоченото в Техническата спецификация, то Участникът следва да докаже с подходящи средства, удовлетворяващи Възложителя, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията определени в Техническата спецификация.

С уважение,

**ТАНЯ ХРИСТОВА**  
Кмет на Община Габрово

