



1.ТАБЛО АВАРИЕН ОТСЕКАТЕЛ -600/450/300	1
2.ПРЕДПАЗНА ТРЪБА Ф89 L=350mm	1
3.ТЕРМИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 1,1/2"	1
4.ДИЕЛЕКТРИЧНА ВРЪЗКА 1,1/2"	1
5.ГАЗОВ БЛОК /КОМПЛЕКТ С ГОРЕЛКАТА/	1
6.КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА -НАФТА/ГАЗ, Q=300KW КОМПЛЕКТ С ГАЗОВ БЛОК	1
7.ГАЗО-НАФТОС СТОМАНЕН КОТЕЛ 300KW-T макс=90 о С	1
8.ЕЛ.ТАБЛО ПО ЕЛ.ПРОЕКТ/	1
9.ВЗРИВОБЕЗОПАСЕН ВЕНТИЛАТОР-500 МЗЧ-АВАРИЕН	1
10.ВЗРИВОБЕЗОПАСЕН ВЕНТИЛАТОР-500 МЗЧ-РАБОТЕН	1
11.НРР 600/400 -ЗА ПРЕСЕН ВЪЗДУХ 500 МЗЧ-0.9 М/СЕК	1
12.ПРЕХОД РЕ-НД/СТОМАНА-Ф63/Ф40	1
13.КОПЯНО Ф63 РЕ -НД С ВГРАДЕН СЪПРОТИВ. ПРОВОДНИК	1
14. - КРАН С БУТОН VE2-1/2"	1
- МАНОМЕТЪР Ф100, VE-2-1/2" 0-250 mbar	1
- ЪГЛОВ ЩУЦЕН G1/2"	1
15.КРАН С БУТОН -КН-Н 84 -1/2" И ПРОБНА ГОРЕЛКА	1
16.КРАН СЪВЕРШЕН ЗА ГАЗ-КН-Н 841,1/2" ХОЛЕНДЪР-НИПЕЛ-1,1/2"	1
17.ФИЛТЕР ЗА ГАЗ ДНО	1
18.ХОЛЕНДЪР-НИПЕЛ ЪГЛОВ R18/A-1,1/2"	1
19.РЕДУКЦИЯ R1,1/2"-3/4"	1
20.ПРЕСОСТАТ DG150B/30-150 mbar/-1/4"	1
21.ЩУЦЕР ПРАВ-G 1/4"	1
22.ГАЗОПРОВОД ПРАВ Ф28x3x150	1

ЗАБЕЛЕЖКА:
1.Посочените размери са в см.

РАЗРЕЗИ ГАЗИФИКАЦИЯ КОТЕЛНО

АВРАМОВ ПРОЕКТ	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Габрово		
ОБЕКТ:	Пристройка към ДЯ "Зора", гр.Габрово, за котелно на природен газ.		
УПИ XXXIX-детска ясла Зора-кв.53,гр.Габрово-летал,II част			
Част:	ГСИ	фаза	ТП
год:	2015	М1:50	лист: 3/6
Начертал:	инж.Аврамов	арх.	Съгласувал:
Проектант:	инж.Аврамов	констр.	
		Ел.	
		ВИК	
Диплома МР 002166/1979 - ВМЕИ София			