



На вх. № ИЕ--01-03-165/05.04.2016г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ ИЕ-01-03-165-в1  
08-04-2016г

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: „Привеждане на съществуващо кръстовище към кръгово (бул.“Могилъв“, ул.“Свищовска“ и ул.“Лазурна““) и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, отговаряме следното:

#### ВЪПРОС 1

В приложенияте в документацията Технически спецификации, Работен проект и КСС липсват данни за видът на:

1. Метален парапет – поз.VI.4 от КСС
2. Стълб за УО 9 м - поз.III.4 от КСС
3. Стълб за УО 6,5 м - поз.III.5 от КСС
4. Рогатка - поз.III.6 от КСС
5. Рогатка - поз.III.7 от КСС
6. Ограничител за трева - поз.VIII. 9 от КСС

#### ОТГОВОР 1

Технически данни, както следва:

1. **Метален парапет** – тръбно решетъчен с антикорозионно покритие, прахово боядисан (цвят сив) по приложена схема 1.
2. **Стълбове с височина 9 и 6,5 м** – позиции 4 и 5 от раздел III – съгласно примерен детайл, по приложена схема 2: метален тръбен стълб с трайно монтирана (хоризонтално заварена) рогатка, предварително прахово боядисан (цвят сив), със скрита вътрешна разпределителна кутия в широката част и капак със специално отключване. При ценообразуване на позиции 4 и 5 от КСС, р-л III, да се има предвид цената на съответния стълб с рогатка и фундамента. Текстът в позиции 4 и 5 от р-л III да се чете:  
„Доставка и монтаж стълб за УО с рогатка - 9 метра / 6,5 м (включително фундамент)“




3. **Рогатки** – позиции 6 и 7 от р-л III – текстът в позиции 6 и 7 да се чете:-  
„Доставка и монтаж улично осветително тяло LED 120W/ LED 150W върху рогатки“. Цената на рогатките влиза към предходните позиции за стълбовете за УО.
4. **Ограничител за трева** – разделителна пластмасова лента м/у тревата и ивицата с декоративни камъни с височина 9 см.

С уважение,

**инж. Нела Рачевич**


За кмет на Община Габрово.

(съгласно заповед № 646 /04.04.2016г.  
на кмета на Община Габрово)



Примерна схема N:1

## Тръбно-решетъчен парапет



Тръбно-решетъчен парапет: прахово боядисан

Висок тип - 1800 x 1000 мм.

# ПРИМЕРЕН ДЕТАЙЛ НА СТЬЛБ - СХЕМА №2

