



ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО #1
№ 009-03-03-2
13-04-2016г.

„Строителни и монтажни работи по полагане на специализирана спортна настилка за лекоатлетическа писта“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. № ОСД-03-03-2/12.04.2016 г., относно обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи по полагане на специализирана спортна настилка за лекоатлетическа писта“ и на основание чл. 101 б ал. 6 от ЗОП, Община Габрово в качеството си на Възложител прави следните разяснения:

ВЪПРОС №1: Изисквания за допустимо отклонение във вертикално отношение на основата.

ОТГОВОР №1: В Техническата спецификация – Приложение № 1, от горесцитираната Публична покана, в т. 1 като част от Общи изисквания е записано - Изисква се подготовка на пода, преди полагане на настилка, което действие следва да бъде включено в предложената оферта по Образец № 2

ВЪПРОС №2: Изисквания за здравината на основата.

ОТГОВОР №2: Нездравите участъци в бетоновата основа ще бъдат възстановени от Общински спортни имоти – Второстепенен разпоредител с бюджет към Община Габрово.

ВЪПРОС №3: В зададената от вас ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на Приложение 1 е записана квадратура 515 м2. След направен оглед и измервания от наша страна, установихме реална квадратура на залата от 536м2.

Моля да отговорите, коя част от залата (21 м2) няма да бъде с настилка и детайл как ще спре настилка в зоните, където няма да има?

ОТГОВОР №3: Участъците /ивиците/ между колоните няма да се изпълняват със специализираната три компонентна настилка. Не е и практически възможно да бъдат полагани механизирани.

ВЪПРОС №4: Подходи: За да се изпълни настилка с необходимата машина е нужно да бъде осигурен достъп до залата на механизацията и материалите. След направен оглед от наша страна, установихме следното:

Необходимо е да се демонтира и след това монтира стъклопакет с размери 2,60/3м в залата за бокс. Моля да потвърдите, че разходите за демонтажа и монтажа на стъклопакета ще са за сметка на Община Габрово и това да влезе като точка в Договора.

ОТГОВОР №4: Предлаганото демонтиране на прозорец в залата за бокс е технически трудно изпълнимо и финансово неоправдано. Този вариант ще наложи



и демонтаж на вътрешни врати, както и вероятни щети по нови настилки в зала бокс. Наличната Ви механизация, като габарити и тегло е невъзможно да бъде ползвана в конкретния обект.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

