



На вх. № УР--01-03-101/12.05.2016г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ УР-01-03-101/12
16-05-2016г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: **Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустройство на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2; „Благоустройство на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“** и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП/в редакцията на ЗОП от 01.10.2004г., отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г./, отговаряме следното:

ВЪПРОС 1 - относно обособена позиция №3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

„В количествената сметка за горесцитираната позиция Сметка №5 Серии 8000 – Отводняване и пътни принадлежности, част „Сигнализация” – позиции 11300, поредни номера 1, 2 и 3 /“Непрекъснати тесни и широки линии без перли“, „Прекъснати тесни и широки линии“ и „За пешеходни пътеки, забранени площи – студен пластик екструдер“/ единицата мярка е 10 м2., което означава че единичните цени трябва да бъдат изготвени за 10 м2. Освен това, обърнати тези мерни единици в единица мярка „м2“ означава, че посочените количества по тези позиции стават съответно:

- Непрекъснати тесни и широки линии без перли - 2510 м2 /посочено количество в КСС – 251 при единица мярка 10 м2;
- Прекъснати тесни и широки линии - 280 м2 /посочено количество в КСС – 28 при единица мярка 10 м2 и
- За пешеходни пътеки, забранени площи – студен пластик екструдер - 200 м2 /посочено количество в КСС – 20 при единица мярка 10 м2.

Въпрос: Коректно посочени ли са единиците мерки – 10 м2 за цитираните по-горе позиции?“

ОТГОВОР 1

Да. Единиците мерки за цитираните по-горе позиции са „10 м2“, както са посочени в КСС съгласно проекта.



ВЪПРОС 2 - относно обособена позиция №3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

„В част „Конструктивна“ на КСС липсва позиция за **кофражни работи**, при предвидени за изграждане в проектната документация подпорни и укрепителни стени и бетонови тротоари.

Въпрос: Липсата на такава позиция означава ли, че при ценообразуването на цените за *позиция 12* „Излят на място бетон С25/30 съгласно БДС EN 206-1 за фундаменти и стени, включително доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи без армировката“ и *позиция 13* „Излят на място бетон С 35/45 за тротоари съгласно БДС EN 206-1 с клас по водоплътност Вв 0,8 и клас по мразоустойчивост Вм 150, включително всички свързани с това разходи“ следва да се предвидят разходи за кофражни работи?“

ОТГОВОР 2

Да. При ценообразуването на цените в част „Конструкции“ за *позиция 12* „Излят на място бетон С25/30 съгласно БДС EN 206-1 за фундаменти и стени, включително доставка, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи без армировката“ и *позиция 13* „Излят на място бетон С35/45 за тротоари съгласно БДС EN 206-1 с клас по водоплътност Вв 0,8 и клас по мразоустойчивост Вм 150, включително всички свързани с това разходи“ следва да се предвидят разходи за кофражни работи.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово

