



На вх. №ИЕ-01-03-190/20.04.2016г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
№ ИЕ-01-03-190 #1/21.04.2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: „Благоустройство на дворните площи на детска ясла „Славейче” в гр. Габрово и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, отговаряме следното:

**ВЪПРОС №1**

В техническа спецификация и проекта, както и в КСС не е посочен клас на бетона и вида на армировката за армирана бетонова настилка.

Моля Възложителят да уточни клас на бетона и вида на армировката за армирана бетонова настилка?

**Отговор №1**

Относно армираната бетонова настилка (позиция 5) – При остойностяването да се предвиди клас на бетон В20, армираща мрежа N5 / 20x20 см.

**ВЪПРОС №2**

В проекта за основа на бетонови бордюри е посочен бетон клас В15, а в КСС клас В10.

Моля Възложителят да уточни кой клас бетон да се остойностява?

**Отговор №2**

За основа на бетоновите бордюри да се остойностява класа на бетона, посочен в КСС-то – „В10“ (позиция 8).

С уважение,

**ТАНЯ ХРИСТОВА**

Кмет на Община Габрово

