


ТД0

Рраб.=5.9kW

Iраб.=9.9A



Забележка:
Таблото да се изпълни метално, прахово боядисано, със степен на защита IP54, за открит монтаж вънру бетонъв фундамент.

Точка	края	№	1	2	3	4	5	6	7	8
Имен. мощност	W	280	230	330	—	60	5000			
Работен ток	A	1.3	1.0	1.5	—	0.3	9.5			
Фазы		L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	3,L,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	
Консуматор		СВЕТ	СВЕТ	СВЕТ	КОНТРОЛ	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА	РЕЗЕРВА

WATER DESIGN
ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИГ
ВЪВ ВЕК СЕКТОРА

ПЕЛЕНОВИЧ МОСТ НА Р. ЯНТРА
МЕХАН УЛ. "АР. ГАЧЕВ" И УЛ. "ЛУНАВ"
ГР. ГАСПОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНО ГАСПОВО

ЧЕРТЕЖ

ЕЛЕКТРОМОЩНА СХЕМА

ТД0

Екземп

инж. Е. Николчев

МЕСТО ЗА ПЕЧАТ

СЪЛАСУВАНИ

Дир.	Дир. В. Ангелосков	
Констр.	инж. И. Хороз	
ВК	инж. Д. Стоянов	
ВТ	инж. С. Боджидев	
ТБЗ	инж. И. Хороз	
ТНСО	инж. И. Хороз	
ТБ	инж. В. Персикенов	
Проектопр.	и. дир. В. Толев	
12.2015г.	Фазов РТ	М --- Е 1/2