



На вх. № ИЕ--01-03-431/02.08.2016г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ ИЕ-01-03-432/1
04.08.2016г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на строително-монтажни работи - Топлоизолация на покриви на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - административен и кухненски корпуси** и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, отговаряме следното:

ВЪПРОС 1

В публикуваната документация за обществена поръчка с предмет "Топлоизолация на покриви на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - административен и кухненски корпуси" е указано като изискване единствено хидроизолацията да е плаваща мембрана. Има ли ограничения в броя слоеве, типовете материали и цветовото оформление на посипката?

ОТГОВОР 1

Техническите данни относно хидроизолацията са посочени в т.3 от Техническата спецификация, приложение към документацията за участие: „Покривна мембрана за хидроизолация от гъвкав полиолефин (FPO) или PVC

Доставка на материали и полагане на гъвкава (плаваща) мембрана от гъвкав полиолефин (FPO) или PVC над плочи от твърда минерална вата:

- дебелина 1,5 мм; монтаж според технологията на производителя;
- при бордовете – да се обърне по височината им“.

Възложителят не поставя изискване за цвят.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

