



На вх. № УР-01-03-48/20.02.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНА ГАБРОВО # 1

№ УР-01-03-48...г

д.д.02.2017

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет:
„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна стирка „Рачо Ковача“ в „джоб“"

Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово"

Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово" и на основание чл. 33 и ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

„Въпроси, относно Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

ВЪПРОС 1

„В количествено-стойностната сметка към документацията за участие, част ПЪТНА, т. IV – Асфалтови работи, т. 1 е записано „Плътен модифициран термоустойчив асфалтобетон тип „А“. Техническата спецификация към обособена позиция № 2 не дава разяснение за горното.

Моля за разяснения на „Плътен модифициран термоустойчив асфалтобетон тип „А“, а именно – вид и категория битум, скален състав и други изисквания на Възложителя?“

ОТГОВОР 1

Битума и едрозърнестия скален материал за производството на асфалтови смеси за позиция „Плътен модифициран термоустойчив асфалтобетон тип А“, трябва да отговарят на следните характеристики:

Битум: полимермодифициран битум тип ПмБ 45-80/65 или еквивалентен, отговарящ на неговите характеристики;

Скален състав: използваният едрозърнест скален материал за производство на асфалтова смес за износващия слой трябва да бъде от магмени скали;

ВЪПРОС 2

„В количествената сметка няма предвидени СМР за премахване на контактна мрежа и тролейбусни стълбове, които попадат в реконструираната площ.

Предвижда ли Възложителя премахване на контактна мрежа и тролейбусни



стълбове в рамките на този проект?“

ОТГОВОР 2

Премахването на контактната мрежа ще бъде извършено от „Общински пътнически транспорт“ гр. Габрово.

Участникът следва да калкулира премахване на тролейбусните стълбове в част „Пътна“ позиция 1 „Подготовка на терена за работа“ от приложената в документацията КСС за обособена позиция № 2.

С уважение,

инж. Нела Рачевиц

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед № 253 /21.02.2017г.

на кмета на Община Габрово)

