



На вх. № УР-01-03-109/09.05.2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
 ОБЩИНА ГАБРОВО
 № УР-01-03-109/09.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", вкл. благоустрояване на дворни площи и осъществяване на авторски надзор в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР и на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, отговаряме следното:

ВЪПРОС

„В Доклада за енергийно обследване на стр. 49 ЕСМ 6.1 е записано: Подмяна на прозорците и остъклените външни врати на сградата с PVC/алуминиева дограма "с двоен стъклопакет с нискоемисионни стъкла и обобщен коефициент на дограмата не по-голям от 1.4 W/m2K

В таблицата към енергоспестяващата мярка е отбелязано:

Инвестиция:

ЕСМ 6.1 Монтаж на нова PVC дограма	Цена лв без ДДС
Закупуване на PVC/алуминиева дограма с троен стъклопакет и warm-edge дистанционер. Коефициент на топлопреминаване на рамката 0,80 W/m2K и на стъклопакета 0,80 W/m2K. Обща площ 1476 м.2	265 680
Общо инвестиция	265 680
ДДС 20%	53 136
Общо инвестиция с ДДС	318 916
Икономически живот на мярката 30 години	

Моля недвусмислено да уточните параметрите на новата PVC дограма - стъклопакета двоен или троен се предвижда. Освен това коефициентите на топлопреминаване на рамката и на стъклопакета са с много ниски стойности. Моля да потвърдите дали това са изискваните стойности на коефициентите или има допусната грешка. Трябва ли да се съобразяваме с тях или е достатъчно да се спази изискването за обобщения коефициент на дограмата - <1.4 W/m2K“



ОТГОВОР

Касае се за допуснатата техничка грешка в табличната част на Доклада за обследване на сградата.

ЕСМ 6.1 се отнася за енергоспестяващи мерки от пакет I и е необходимо да се счита за коректно, посоченото в Доклада:

„Подмяна на прозорците и остъклените външни врати на сградата с PVC/алуминиева дограма с двоен стъклопакет с нискоемисийни стъкла и обобщен коефициент на дограмата не по-голям от 1.4 W/m²K“.

С уважение, **Заличено обстоятелство,**

ИНЖ. НЕЛИА на основание чл.2 от ЗЗЛД

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед № 751 /05.05.2017г. на кмета на Община Габрово)

