

ОБЩИНА



ГАБРОВО

На входящи номера:

УР-01-03-114/10.05.2017 г.

УР-01-03-115/10.05.2017 г.

УР-01-03-116/11.05.2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНА ГАБРОВО

№ УР-01-03-114 #1

12.05.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания, относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", вкл. благоустрояване на дворни площи и осъществяване на авторски надзор в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР и на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, отговаряме следното:

ВЪПРОС 1

„Допустимо ли е един проектант да бъде посочен за изпълнението на няколко проектни дейности – например: проектанта по част „Конструкции“ да изпълни и проекти по част „Пожарна безопасност“ и част „ПБЗ“?

ОТГОВОР 1

Да, допустимо е, в случай, че проектантът притежава необходимите права.

ВЪПРОС 2

„Възложителят има ли изискване във всяка класна стая да има тоалетна мивка, ако има задължително ли е захранване с топла вода“?

ОТГОВОР 2

Съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образоването и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр. 13 от 2016 г.) в специализираните кабинети по учебните предмети следва да има мивки свързани към обслужващите сградни инсталации в сградата (водопроводна и канализационна, електрическа и др.). В класните стаи и кабинетите, в които към момента съществуват такива следва да се запазят и ремонтират.

ВЪПРОС 3

„Възложителят има ли изискване да се подменят водосточните тръби на всички сгради“?

ОТГОВОР 3

Водосточните тръби на сградите следва да се подменят при необходимост, т.е при условие че същите не са в добро състояние в инвестиционния проект трябва да се предвиди тяхната подмяна и съответно дейностите да бъдат включени в КСС.



ВЪПРОС 4

„В проекта предвижда ли се преработване на кухненската част, и ако да, да се посочи капацитет“?

ОТГОВОР 4

Съгласно техническото задание следва да се проектира и извърши основен ремонт на всички помещения. В инвестиционния проект трябва да се предвидят всички необходими СМР. Капацитетът на кухненската част не се променя.

ВЪПРОС 5

„Има ли предписание за подмяна на противопожарните кранове 2“?

ОТГОВОР 5

Противопожарните кранове 2“ да се подменят при необходимост, т.е при условие че същите не са в добро състояние, в инвестиционния проект трябва да се предвиди тяхната подмяна и съответно дейностите да бъдат включени в КСС.

ВЪПРОС 6

„Съгласно Доклад от енергиен одит - стр. 54 - описание на ECM 8 - монтаж на вентилационни инсталации е описано, че се цели намаляване на инфильтрирания въздух чрез монтаж на вентилационни инсталации с рекуперация.

Цитат: "При инсталирането на вентилация отпада нуждата от въвеждане на вентилационни клапи в прозорците, чиято инвестиция от извадена от тази мярка." Това противоречи с изискването по заданието за проветряване на помещенията, чрез отваряеми части по дограмата, с което би се нарушил енергийният баланс на помещението и се влошава енергийната ефективност на сградата.

Двете решения си противоречат. Моля Възложителя да конкретизира избор на вариант за вентилация“

ОТГОВОР 6

Съгласно Доклада от енергийния одит Възложителят е изbral да приложи Пакет 1 с енергоспестяващи мерки. В пакет 1 не се предвижда ECM8. В техническото задание ясно е посочено къде следва да се предвиди вентилационна система.

ВЪПРОС 7

„В т. 5.3.2 от Указанията за участие, възложителят е поставил изискване за трудов опит по специалността на техническите лица, които ще отговарят за строителните процеси. Същевременно, в същата точка е записано:

Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът следва да предостави следната информация:

- Име, презиме и фамилия на лицето;
- Информация за притежаваното образование и професионална квалификация, в съгласно изискванията на възложителя
- Професионален опит и информация за притежавано удостоверение и/или разрешение или еквивалент за упражняване на съответната дейност - съгласно изискванията на възложителя.

В образец 12, който се представя при сключване на договор, за същите експерти отново е изискан „*Профессионален опит /вид, брой години/*“. Моля възложителят да уточни кой запис от изискванията се счита за меродавен -трудов или професионален опит“?

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ОТГОВОР 7

Възложителят е имал предвид и ще приема професионален опит по специалността.

С уважение,

**Заличено обстоятелство,
на основание чл.2 от ЗЗЛД**

инж. НЕЛА

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед № 751 /05.05.2017г. на кмета на Община Габрово)
