

**ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА**

от обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община Габрово“

На вх. № ИЕ-01-03-13/ 08.03.2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ ИЕ-01-03-13/1
12.03.2019

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило питане, относно обществена поръчка с предмет:
„Периодични доставки на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община Габрово“

на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ

!!! С оглед по-лесна ориентация, изписваме въпросите и отговорите в табличен вид, както следва:

Поз.№	ИЗИСКАНО (АРТИКУЛ /ГРУПА)	ВЪПРОС	ОТГОВОР
4	Драйвер за LED лампа 80 W - входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V	Може ли да кажете колко приблизително трябва да е изходящия ток на драйвера?	Предложеният драйвер трябва да бъде с характеристики 2x1200 милиампера.
5	Драйвер за LED лампа 120 W – входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V	Може ли да кажете колко приблизително трябва да е изходящия ток на драйвера?	Предложеният драйвер трябва да бъде с характеристики 3x1200 милиампера.
7	Клемна кутия K2 A	Клемната кутия да я оферираме без капак или с капак?	Цялостта на артикула и нуждите на възложителя определят клемната кутия да е с капак.
17	Конзоли за въздушна мрежа	Конзолата вероятно е за опъвач на усукан проводник	Конзолата за въздушна мрежа с планка /рогатка/ се използва от възложителя за монтаж на осветително тяло към мрежа



			ниско напрежение.
18	Болт М 14/300	Болт М 14/300 не се произвежда у нас. Може ли да кажете с какъв друг размер да го заменим?	Съгласно нуждите на възложителя Болт М 14/300 не може да бъде заменен с друг размер, тъй като става въпрос за болт /шпилка/ за монтаж на арматура за УП /усукал проводник/.
31	Предпазител високомощен ВП 21 63А	Вероятно става въпрос за предпазител високомощен ВП 1 63А	Възложителят потвърждава параметрите и коректността по отношение на посочения от него артикул - Предпазител високомощен ВП 21 63А

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

