



22-02-2019

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

от обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община Габрово“

На вх. № ИЕ-02-01-15/21.02.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило питане, относно обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община Габрово“, на основание чл. 33 и ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОСИ

- 1. Позиция № I.1** – Специфицираният осветител е с платка 35 вата или е със светодиодна лампа E 27 35 вата?
- 2. Позиция № II.2** – Натриева лампа високо налягане SON – T (PIA Plus) – търсена е точно тази лампа производство на „Филипс“ или може да се предложи всяка лампа 50 вата високо налягане?
- 3. Позиция № II.3** – Моля да посочите колко ампера трябва да е драйвера.
- 4. Позиция № II.4** – Моля да посочите колко ампера трябва да е драйвера.

ОТГОВОРИ**На въпрос № 1:**

Специфицираният осветител е с платка 35 вата.

На Въпрос № 2:

Възложителят ще приеме всяко предложение на лампа 50 вата високо налягане, оригинал или еквивалент, с характеристики на посочената в документацията.

На Въпрос № 3:

Във въпроса е посочен драйвер, а позиция II.3 се отнася за дросел, поради което не Възложителят не може да предостави разяснение на основание чл. 33 и ал. 2 от ЗОП.

На Въпрос № 4:

Предложеният драйвер трябва да бъде с характеристики 2x1200милиампера.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

