



от котелно
-6.40

СЪГЛАСУВАЛИ		СОБСТВЕНИК	
Арх. арх.Иван Узунов		ВП	инж.В.Костадинова
СК	инж.Р.Матев	ПБ	арх. И.Узунов
ВиК	инж.М.Ангелова		
ЕЛ	инж.Р.Михайлов		
ФАЗА		ДАТА	
РАБОТЕН ПРОЕКТ	ЧАСТ	2019	
		ОВК	ЧЕРТЕЖ 6/8

ЗАБЕЛЕЖКА:

- 1.ТРЪБИТЕ ДА СЕ ИЗОЛИРАТ С ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 13ММ.
- 2.ПОСОЧЕНИЯТ НАКЛОН НА ТРЪБИТЕ Е 3 ‰