



"УЗУНОВ ПРОЕКТ" ЕООД

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА  
ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А“ И КОРПУС „В“)  
ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА  
В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС)  
И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА  
ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД)  
В УПИ I-173 ОТ КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО - БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ

Чертежи:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД КОТА ±0.00		
Част:	В К	Фаза:	Р П
Собственик и възложител	Община Габрово		
Проектант:	инж. М. Ангелова		
Съгласували:	Архитектура		
	Конструкции		
	Ел		
	ВП		
	ОВК		
	Геодезия		
дата: 2019г.	М 1:50		лист 4

ЛЕГЕНДА:

- водопровод студена вода - pp
- водопровод циркуляционна вода - pp
- водопровод топла вода - pp
- вертикална чупка на водопровод
- смесител мивка
- смесител душ
- захранване кл. казанче
- спирателен кран (СК)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Хоризонталната разводка да се изпълни скрито под мазилката на мин.0.02м;
- Разкрояването на мрежата да стане по мярка от място.
- Водочерпните прибори да се монтират както следва:
  - Вентил за ниско клозетно казанче - 0.70м;
  - Смесител за тоалетна, кухненска мивка и душ - 1.00м;
  - Промивен кран писоар - 1.05м;
  - Вентел за пералня и миялна машина -0.70м;
  - Смесител за вана-0.80 м;
  - ПК 2" -1.35м
- На всички вертикални щрангове да се монтират СК с изпразнител.
- Откритите участъци на противопожарната мрежа да се изпълнят с поцинковани тръби 2";
- Котите на мрежата са от под на съответния етаж
- При възникнали проблеми да се потърси проектанта.