умивалня
С С
П П
изливно
п.к.
ВВК6'
към +6.40 и +9.60
ст.PP-R DN25
ц.PP-R DN20
т.PP-R DN20
столова
мед.сестра
манипу-
лационно
отвор ел. 12/20
ел.т.
ВВК4'
ст.PP-R DN20
т.PP-R DN20
Асансьор
електрически болничен
без машинно помещение
17 лица 1275kg
+6.40
ок.таван h-2.80
ок.таван h-2.50
СК ф 25 изпр.
СК ф 20 изпр.
СК ф 25 изпр.
ВВК8'
към +6.40 и +9.60
ст.PP-R DN20
ц.PP-R DN20
т.PP-R DN20
ст. PP-R DN25
ц. PP-R DN20
т. PP-R DN20
L =4.60 m
∇ 2.70
ст. PP-R DN25
ц. PP-R DN20
т. PP-R DN25
L =6.30 m
∇8.70
коридор
ВВК5'
към +6.40 и +9.60
ст.PP-R DN20
ц.PP-R DN20
т.PP-R DN20
СК ф 20 изпр.
СК ф 20 изпр.
СК ф 20 изпр.
СК ф 25 изпр.
СК ф 20 изпр.
СК ф 20 изпр.
ст. PP-R DN25
ц. PP-R DN20
т. PP-R DN25
L =2.00 m
∇2.70
над окачен таван
ст. PP-R DN32
ц. PP-R DN25
т. PP-R DN32
L =8.70 m
∇2.70
над окачен таван
ст. PP-R DN20
ц. PP-R DN20
т. PP-R DN20
L =3.30 m
∇ 2.70
СК ф 25 изпр.
СК ф 20 изпр.
СК ф 25 изпр.
ВВК3'
към +6.40 и +9.60
ст.PP-R DN20
ц.PP-R DN20
т.PP-R DN20
ст. PP-R DN32
ц. PP-R DN25
т. PP-R DN32
L =9.80 m
∇ 2.70
над окачен таван
ст. PP-R DN32
ц. PP-R DN25
т. PP-R DN32
L =2.00 m
∇ 1.00
Бойлер
по 7,5 kW-300l
баня
тоалетна
Мед.
отпадъци
баня
тоалетна
инст.отвор
ВВК2'
ст.PP-R DN32
ц.PP-R DN25
т.PP-R DN32
500 л.
ПВ 3/4"
СК 1"
ОК 1"
Склад
КЪТ
/рехабил
СК 1"
ОК 1"
ц.п. UPS20-60-130
СК 1"
инст.отвор
Етажна абонатна
станция
по ОВК проект
ок.таван h-2.40
ок.таван h-2.80
стая
Б
стая персонал
ст. PP-R DN32
L =1.00 m
∇ 1.00
ст. PP-R DN32
L =0.90 m
∇ 1.00
СК ф 32
водомер 5m³/h;
СК ф 32 изпр.
ОК ф 32 изпр.
∇ 1.00m

"УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД"–

ЛЕГЕНДА:

- водопровод студена вода - pp
- водопровод циркулационна вода - pp
- водопровод топла вода - pp
- вертикална чупка на водопровод
- смесител мивка
- смесител душ
- захранване кл. казанче
- спирателен кран (СК)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Хоризонталната разводка да се изпълни скрито под мазилката на мин.0.02м;
2. Разкрояването на мрежата да стане по мярка от място.
3. Водочерпните прибори да се монтират както следва:
   - Вентил за ниско клозетно казанче - 0.70м;
   - Смесител за тоалетна, кухненска мивка и душ - 1.00м;
   - Промивен кран писоар - 1.05м;
   - Вентел за пералня и миялна машина -0.70м;
   - Смесител за вана-0.80 м;
   - ПК 2" -1.35м
4. На всички вертикални щрангове да се монтират СК с изпразнител.
5. Откритите участъци на противопожарната мрежа да се изпълнят с поцинковани тръби 2";
6. Котите на мрежата са от под на съответния етаж
7. При възникнали проблеми да се потърси проектанта.

ОБЕКТ:ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА
ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А" И КОРПУС „В")
ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС)
И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА
ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГПФД)
В УПИ I-173 ОТ КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО - БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ

Чертежи:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД КОТА +6.40		
Част:	В К	Фаза:	Р П
Собственик и възложител	Община Габрово		
Проектант:	инж. М. Ангелова		
Съгласували:	Архитектура		
	Конструкции		
	Ел		
	ВП		
	ОВК		
	Геодезия		
дата: 2019г.	М 1:50		лист 6