



**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- При отводняване на санитарните прибори да се спазват минимално допустимите наклони
  - тоалетни и кухненски мивки - 0.030
  - клозетно седало - 0.015
  - подови сифони - 0.25;
- Височината на мотиране на санитарните прибори се определя от техническите характеристики на всеки. Проектните височини са:
  - Бордът на тоалетна - 0.80м от пода;
  - Бордът на кухненска мивка - 0.85м от пода;
  - Бордът на стената на писоар - 0.65м от пода.
- Хоризонталната канализация да се изпълни с дебелостенни PVC тръби;
- На всички ВКК да се монтират ревизионни отвори-РО на 0.80м от готов под съгласно аксонометрията;
- Разкрояването на мрежата да стане по мярка от място.
- Всички вертикални канализационни клонове да излязат 0.30м над покрива и завършат с вентилационни шапки;
- При проблеми да се потърси проектанта;
- Всички коти на тръбопроводите са дадени за дъно тръба.

**ЛЕГЕНДА**



<b>"УЗУНОВ ПРОЕКТ" ЕООД</b>		
ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А“ И КОРПУС „В“) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД) В УПИ I-173 ОТ КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО - БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ		
Чертежи:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ КОТА +6.40	
Част:	В К	Фаза: Р П
Собственик и възложител	Община Габрово	
Проектант:	инж. М. Ангелова	
Съгласували:	Архитектура	
	Конструкции	
	Ел	
	ВП	
	ОВК	
	Геодезия	
дата: 2019г.	М 1:50	лист 14