



ТРЪБИ Φ200-ЕДНА НАД ДРУГА.  
ВИЖ РАЗРЕЗ А-А ЧЕРТ.2/

1. Рекуперативен блок за вътрешен монтаж Дебит: $V_{нагн.} = 600 \text{ м}^3/\text{ч}$ , $V_{см.} = 452 \text{ м}^3/\text{ч}$ Св.налягане на вент.-нагн/засм.=150 Pa Ефф 70%, ел.нагревател 2 KB Филтри G3	1 бр.
--	-------

6. Смукателен регулируем дифузор Φ100 / 125	5 бр.
--	-------

7. Нагнетателен регулируем дифузор Φ100 / 125	5 бр.
--	-------

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Въздуховодите да се изпълнят от тръба спиро в изолация-10мм-с фолио.
- Вентилационните решетки са регулируеми.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

/ АРХ. П. ДЕКОВА /



ОБЩИНА ГАБРОВО  
ОБС  
ПРОТОКОЛ № 29/26.11.19г.  
ТЕХН. СЕКРЕТАР



ОБЩИНА ГАБРОВО  
СЪГЛАСУВАМ  
29.11.2019г.

АРКПЛАН	
ГРАД ГАБРОВО, УЛИЦА НИКОЛАЕВСКА №7, 066 805250	
ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС) В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛИ ЗА ТЕНИС НА МАСА И БОЙНИ СПОРТОВЕ	
АДРЕС: УПИ II - СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ. 193, ГАБРОВО (50 ЧАСТ), ПИ 142 18.515.355.4,5 ПО НККР	ЧЕРТЕЖ: СХЕМА ВЕНТИЛАЦИЯ
МАЩАБ:	ЛИСТ №: 4
ЧАСТ: ОВК	ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
СЪГЛАСУВАЛИ:	ПРОЕКТАНТ: ИНЖ. ЛЮБОМИР ХРИСТОВ АВРАМОВ
Арх.:	ВК:
К:	ЕЛ:
Г:	БЕ:
10.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО	