



## ЗАБЕЛЕЖКА

1. Инсталацията е предвидено да се изпълни открито по стените или тавана (на места се скрива с конструкция от гипсокартон) с кабел СВТ в PVC тръби за отделните токови кръгове на отделните табла, а за захранващ кабел на таблото Т-Земаж с кабел СВТ в HDPE тръба.;
  2. Тръбите се свързват по между си със застъпване или със съединителни муфи;
  3. Краишата на всяка тръба се обработват така, че да не представляват опасност за нараняване на външната обвивка на изтегленияят кабел;
  4. Предвижда се заземяване чрез защитният проводник PEN на захранващият кабел от заземителната шина на табло ГРТ на 1 етаж;
  6. Всички осветителни тела и контакти да се заземят чрез 3/5 жило на захранващите ги кабели;
  7. При паралелно полагане на Ел. и ВиК инсталациите, мин. разстояние между кабелите и тръбите да е 0,10m, а когато е хоризонтално – кабелите да са над тръбите;
  8. Всички доставени на обекта ел. съоръжения (ел. табла, ел. контакти, осветителни тела, кабели и др.) да имат сертификат за качество и да отговарят на изискванията на БДС или хармонизираните за България европейски стандарти.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  
ГРАД ГАБРОВО  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
ОЕСУТ  
ТОКОЛ № 29 / 26. 11. 1950 г.  
Н. СЕКРЕТАР ..... *Бончев*

## ЛЕГЕНДА

ЛЕГЕНДА	
	Разпределително табло
	Ел табло към съоръжение
	LED прожектор, IP55
	Осв. тяло за открит монтаж с LED лампи 2x9W, IP65
	Осв. тяло за открит монтаж с LED лампи 1x18W, IP65
	Осв. тяло за открит монтаж с LED лампи 2x18W, IP65
	Осв. тяло за открит монтаж с LED лампи 2x26W, IP65
	Евакуационно осв. тяло 1x8W
	Датчик за движение, ъгъл на чувствителност 360°
	Ключ обикновен, сериен, дебнаторен
	Трифазен евро контакт 5P, IP44
	Монофазен контакт, тип Шуко
	Вентилатор
<u>2x250</u> <u>1,2</u> <u>153</u>	инсталirана мощност, W токов кръг височина, m
<u>1,5</u> <u>///</u>	Линия трипроводна със сечение на жилата 1,5 mm <sup>2</sup> Виждо с оригиналата



ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС) В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛИ ЗА ТЕННИС НА МАСА И БОЙНИ СПОРТОВЕ

АДРЕС: УЛИ II - СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ. 193, ГАБРОВО  
(50 ЧАСТ), ПИ 14218.515.355.4,5 ПО ККРР

ЧЕРТЕЖ: СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА  
ИНСТАДИЯ +9, 15

МАШАБ: 1:50 ЛИСТ №: 2 ПРОЕКТАНТ: инж. Г. Гичев КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	Регистрационен № 12661
СЪГЛАСУВАЛИ:		ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
		Секция:

Арх.	Г
К	ОВК

ВК *[Signature]* ЕЕ *[Signature]* 10.2018 г.  
ВЪЗМОЖНОСТ СЪДОВЕДЕНИЯ ЗА ДЕТЕКУЩАТА ГОДИНА