

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО  
ПРОЕКТАНТ: АРКПЛАН ООД

ГЛАВЕН ДРУЖИТЕЛ

/ АРХ. Л. ДЕКОВА /



ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС)  
В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО  
**ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО**  
В ЗАЛИ ЗА ТЕНИС НА МАСА И БОЙНИ СПОРТОВЕ

УПИ II – СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ.193, ГАБРОВО, 50 ЧАСТ  
ПИ 14218.515.355.4,5 ПО ККР

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ  
ЧАСТ: ОВК

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОСТРОИНЕ
Секция:	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ОВКХТТГ	Регистрационен № 05811
Част на проекта: пълно удостоверение за ПДР	инж. Любомир Христов Аврамов
	Подпись
	ЕАВЛ С ПЪЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАН ТЕХУЧАСТКА

ПРОЕКТАНТ:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх

К

Ел

ВиК

ПБ



Вярно с оригиналата  
при община Габрово



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05811

Важи за 2019 година

инж. ЛЮБОМИР ХРИСТОВ АВРАМОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛОИ  
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ



Върно с оригинал  
от община градов

Председател на РК

инж. Б. Белчев

Председател на КР

инж. А. Чичев

Председател на УС на КИИП

инж. И. Каракеев



29.11.13,

Въз

България  
21.11.2013

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: „Спортно хале /акробатика, лека атлетика и бокс/ в комплекс „Христо Ботев“ гр. Габрово“

Преустройство на подпокривно пространство в зала за тенис на маса и бойни спортове - УПИ II-спортен комплекс, кв.93, Габрово/50 част/ ПИ 14218.515.355.4, до ККР


Част: ОВК

Фаза: ТП

/ АРХ. Л. ДЕКОВА /

Проектът е направен по устно задание от Възложителя и предоставени архитектурни чертежи.

Проектната разработка обхваща отоплителна и вентилационна инсталация на част от подпокривното пространство на спортна сграда, предвиждаща обособяване на зали за тенис на маса и бойни спортове и битови помещения към тях.



### 1. Обща част.

Сградата е съществуваща, на четири етажа, массивна постройка със скатен покрив, тухлени стени с положена фасадна топлоизолация, сменена дограма - прозорци с рамка от алуминий и двоен стъклопакет. Енерго-спестяващите мерки са изпълнени в предишен етап на изпълнение на СМР, по одобрен проект за Енергийна Ефективност.

В сградата има изпълнена отоплителна инсталация с котелно на природен газ. На водоразпределителните колектори има резервен извод с помпа и спирателна арматура, предвиден за таванския етаж, който е предмет на преустройството.

### 2. Отоплителна инсталация

Оразмеряването на отоплителната инсталация за помещението в подпокривното пространство е направено за външна изчислителна зимна температура за гр. Габрово  $t_{вн} = -18^{\circ}\text{C}$ . Съгласно Наредба 15 за *Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия*, при необезпеченост  $v_0 = 0,4\%$ , външната изчислителна температура е  $t_{вн} = -12^{\circ}\text{C}$ . Потребната топлина за всяко помещение е изчислена на база нормативно подбрани температури съобразно предназначението и коефициенти на топлопреминаване за външните стени, покрива и дограмата, съобразени със изпълненият проект за ЕЕ на сградата. Предвидено е отопление с топлоносител гореща вода с параметри  $70/55^{\circ}\text{C}$ , източник на който е съществуващото в сградата котелно на природен газ.

#### Отоплителни тела


За отопление на залите, фоайетата и съблекалните са избрани панелни радиатори тип 22 с височина 500mm, съобразено с мястото за монтаж и дължина според топлоотдаването и определената за помещението потребна топлина. Всяко отоплително тяло ще бъде окоемплектовано с радиаторен вентил с термоглава, секретен холендър и ръчен обезвъздушител.

В санитарните възли - бани и WC, ще бъдат монтирани отоплителни лири с височина 900mm, дължина 400 mm и топлоотдаване 490 Вт при параметри на топлоносителя гореща вода  $70/55^{\circ}\text{C}$ . За всяка лира се предвижда радиаторен вентил, секретен холендър и ръчен обезвъздушител.



Вярно с оригиналата  
при община Габрово

Захранването на отоплитлените тела с топлоносител е чрез етажни колекторни табла, монтирани в метални кутии в стените. Връзката с отоплителните тела ще се изпълни с PE тръба с алуминиева вложка ф16/2 , монтирана в гофриран шлаух в подовата замазка.



#### Разпределителна тръбна мрежа

От котелното помещение тръбите ще се прекарат през съществуваща инсталационна шахта. На 2 и 3 етажи в шахтата се предвиждат ревизионни отвори, улесняващи монтажа на тръбите и диагностика при експлоатация. Тръбната мрежа ще се изпълни със стоманени електро - галванизирани тръби с фитинги на пресови сглобки. За намаляване на загубите на топлина, тръбите ще се топлоизолират с тръбна изолация от микропореста гума с дебелина 13мм. Полагането на топлинната изолация трябва да бъде изпълнено след провеждането на успешна хидравлична проба, резултатите от която са отразени в съответен протокол. На 4 тавански етаж, тръбите ще се монтират над окачен таван и свързани с етажните табла и разпределителните колектори. Предвиден е наклон към автоматични обезвъздушители на тръбната мрежа, за да се обезпечи отделянето на въздуха.

След приключване на монтажните дейности, инсталацията ще се изпита на хидравлично налягане 3 бара, преди полагане на подовите настилки и покрития.

#### Котелно стопанство

Котелното е съществуващо на кота 0.00, изпълнено по одобрен проект. На водоразпределителните колектори е предвиден резервен извод за 4 етаж, с монтирани циркулационна помпа с възвратна клапа и спирателна арматура /1,1/2". Управлението на помпата е включено в табло за управление на отопителните кръгове. Тръбната мрежа до разпределителните колектори ще се изпълни с електро-галванизирани тръби с фитинги на пресови сглобки. Тръбите ще се прекарат от водоразпределителите до вертикалната шахта по трасе, което ще се определи на място. Включването на инсталацията за 4 етаж ще бъде по предварително зададена програма от управление отоплитлени кръгове.

### 3. Вентилационна инсталация

#### Санитарно - битови помещения

Предвидена е общо-обменна вентилация с рекуперативен блок, осигуряващ оползотворяване топлината на отработения въздух, за битовите помещения: съблекални, душове, тоалетни и фоайе. Осигурено е необходимото количество пресен въздух за пребиваващите хора по 25 м3/ч и за санитарни прибори по 36 м3/ч на прибор.

Рекуперативният блок и въздуховодите ще бъдат монтирани над окачения таван. Въздухът се нагнетява и изхвърля чрез вградени в тавана дифузори. Ефективността на рекуператора е предвидена да бъде минимум 70%.

Въздуховодите ще се изпълнят от спиро канали и фасонни части за тях. Ще бъдат изолирани със самозалепваща изолация от микропореста гума с дебелина 10мм.

#### Зали за тенис на маса и бойни спортове

В залите за спортсменски състезания – зала тенис на маса и зала за бойни спортове, е предвидена общообменна смукателна вентилация, с приток на пресен въздух от общото фоайе, чрез монтирани на вратите трансферни решетки и чрез отваряемите прозорци. Вентилациите са с непостоянен режим на работа и ще се включват ръчно при нужда. Топлината необходима за затопляне на приточният въздух е предвидена в топлинните загуби на помещението.



Вярно с оригиналата  
при община Габрово

В двете зали е предвидена възможност за монтиране на стенни климатици за охлажддане през лятото, които ще бъдат инвестиирани на следващ етап от клубовете, ползватели на новите зали.

Към проекта са приложени необходимите за изпълнение чертежи, изчисления и количествена сметка. За всички пускови работи и дейности по настройки трябва да бъдат съставени протоколи.

Промени в проектната разработка без съгласуване с проектанта са недопустими

 Съдържание: ФЗКХТТГ Частка от проекта: по изготвяне	КАМПАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ РЪДНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАДОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 05811 инж. ЛЮБОМИР АВРАМОВ Подпись: Бал БАНК С РАДИЧНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАЩАТЕЛКА ДА ГОДИНА /инж. Любомир Аврамов/
--	---



Вярно с оригиналата  
при община Габрово



**ОБЕКТ:** Спортно хале/акробатика,лека атлетика и бокс/в комплекс „Христо Ботев“ Габрово.

Преустройство на подпокривно пространство в зала за тенис на маса и бойни спортове.

УПИ II-спортен комплекс,кв.93 ,Габрово/50 част/  
ПИ 14218.515.355.4.5 под ККР

ЧАСТ : ОВК  
ФАЗА : ТП

(АРХ. Л. ДЕКОВА)



## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА.

### 1. Изходни данни и нормативни документи

Настоящият проект е изгotten в съответствие с инструкцията за обема и съдържанието на част БХТПБ и е съобразен с действащите в страната правила и Наредби.

### 2. Характеристика на производството по отношение на БХТПБ

В разработения проект са отразени изискванията към "ОВ" част на проекта, с които се обезпечават нормални условия относно факторите от точки от 1 до 10.

### 3. Мероприятия по осигуряване на нормативните параметри на работната среда в производственото помещение по отношение на:

#### 01. Обезопасяване на производственото оборудване.

Заложеното в проекта оборудване е фабрично обезопасено и не изиска допълнителни мерки за обезопасяването му.

Независимо от това е необходимо да се спазват следните допълнителни изисквания:

Да се контролират непрекъснато и да се поддържат в изправност помпите и вентилаторите. Същите са заземени в част Ел.

#### 02. Микроклимат

Отоплителната инсталация е със водно отопление – радиатори и лири за баня, захранвани с топлоносител от собствени котелно-котел на газ.

#### 03. Чистота на въздуха

Помещенията са със общообменна вентилация.



Вярно с оригиналата  
при община Габрово

#### 04. Осветление

В проекта не се предвиждат мероприятия по отношение на осветлението. Съответните се дават в част АС и ЕЛ.

#### 05. Шум и вибрации

Стойностите на шумовите нива са под пределно допустимите, съгласно БДС.

#### 06. Полета и лъчения

Този фактор не се разработва, тъй като няма технологични процеси и оборудване, които са източник на такива полета и лъчения.

#### 07. Санитарно - битово обслужване

Мероприятията свързани със санитарно - битовото обслужване са разработени в част: Архитектура

#### 08. Специфични фактори

Този фактор не се разглежда, тъй като няма специф. изисквания



#### 09. Пожарна безопасност.

Монтираният ОВ съоръжения са фабрично производство, като са взети мерки по отношение сигурността на тяхната работа. Спазени са изискванията по наредба –I3-1371 –Строително – технически норми и правила за осигуряване на безопасност при пожар. /приложена е отделна записка за пожарна безопасност/.

В част ЕЛ. всички ел.двигатели се заземяват. При правилна експлоатация и поддръжка на съоръженията не се очакват нежелани инциденти по отношение на пожарната опасност.

Предвиждат се средства за пожарогасене - пожарогасители , негоримо одеало.

#### 10. Средства за индивидуална защита.

При изпълнението на отопителната инсталация да се вземат всички необходими мерки по БХТПБ.

Пускането и наладката на съоръженията да става в присъствие и пряко участие на специалисти от фирмата доставила оборудването.

НАЧАРНА ИНЖЕНЕРНА И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАЩА ОДИНИЦА	
СЪСТОЯЩАТА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Съставител	
Функция:	Инж. Любомир Христов Аврамов /
Член на проекта:	Инж. Любомир Христов Аврамов
Подпись	
Подпись	Задел



Вярно с оригиналата  
при община Габрово

# Топлинни загуби

С изчислителна външна температура на гр. Габрово ,  $\theta_e = -18^\circ\text{C}$ ./за несигуренст  $0,4\%=-12^\circ\text{C}$ /


Изчиследната са направени спрямо техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлатация на обекти и съордажния по Наредба №15 от 2005 г.

Изчиследната са съгласувани с Наредба №7 от 2009г. за енергийна ефективност.

Homep	Община/Град	Номер на обекта	Номер на сграда	Площ	$AQ = (\theta_{intj} - \theta_e) / (\theta_{intj} - \theta_{me})$	$\frac{\Delta U}{C} = U_k + \Delta U_k$	$\frac{W/m^2 \cdot K}{W/m^2 \cdot K}$	$\Delta Q = \frac{Q}{C} = \frac{U \cdot S}{C}$	Загуби от топлопреминаване				загуби от вентилация								
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ГД.	-	28,85	8,50	1	-	245,23	1	0,05	1,05	10	2574,86	1,2	784,72	941,7	2	0,1	1	377	320,2	8964,6413
2	ТВ	28,85	8,50	1	-	245,23	0,25	0,25	36	2207,03											
3	пр	3	2,40	1,20	7	-	20,16	1,7	0,30	2	36	1 451,52									
4	вн. ст.	3	28,70	2,80	1	20,16	60,20	0,28	0,20	0,48	36	1040,26									
5	пр	ю	1,40	1,20	1	-	1,68	1,7	0,30	2	36	120,96									
6	вн. ст.	ю	9,65	3,60	1	1,68	33,06	0,28	0,20	0,48	36	571,28									
7	вн. ст.	с	4,00	3,20	1	-	12,80	0,28	0,28	36	129,02										
8	вн. ст.	и	6,00	3,20	1	-	19,20	0,28	0,28	36	193,54										

## Първи ЕТАЖ

### Пом. №1 Зала бойни спортове, 18°C, площ: 245m<sup>2</sup>



Върно с оригиналa  
при община Габрово



2	ТВ	2,67	3,05	1	—	8,14	1	40
3	пр	с	1,50	1,50	1	—	2,25	1,7
4	вн. ст.	с	2,67	2,55	1	2,25	4,56	40
4	вт. ст.	ю	3,08	2,55	1	—	7,85	0,20
								112,31
								781,18

1126,73

Пом. №7 Баня 22°C, площ: 4,9m<sup>2</sup>

1	пд.	—	1,60	3,08	1	—	4,93	1
2	ТВ		1,60	3,08	1	—	4,93	0,25
3	вт. ст.	и	1,60	2,55	1	—	4,08	1,43
4	вт. ст.	с	3,08	2,55	1	—	7,85	1,43
								259,57

468,67

Пом. №8 Умивалня ,тоалетна°C, площ: 8,1m<sup>2</sup>

1	пд.	—	4,80	2,90	1	—	13,92	1
2	ТВ		4,80	2,90	1	—	13,92	1
3	пр	и	2,30	1,20	1	—	2,76	1,4
4	вн. ст.	и	3,00	2,80	1	2,76	5,64	0,28
4	вт. ст.	и	3,00	2,80	1	—	8,40	1,43
								1 009,75



1 009,75

Пом. №9 Пред верие20°C, площ: 19,70m<sup>2</sup>

1	пд.	—	7,60	2,60	1	—	19,76	1
2	ТВ		7,60	2,60	1	—	19,76	0,25
3	вт. ст.	с	7,60	2,55	1	—	19,38	1,43
4	вт. ст.	и	2,60	2,55	1	—	6,63	1,43
								812,69

812,69

1 600,40

Вярно с оригинал  
ПД-община Габрово

38 262,26

1 651,15



## ИЗЧИСЛЕНИЯ

Вярно с оригиналата  
при община Габрово

### I. ОТОПЛЕНИЕ

1. Изчислена потребна топлина за обекта. 38262 W

2. Инсталрирана отоплитлена мощност по помещения

- |                        |                           |         |                      |
|------------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| 1. Зала бойни спортове | -панелен рад. 22-500/2000 | -2430 W | 8 бр...Общо: 19440 W |
| 2. Зала тенис на маса  | -панелен рад. 22-500/2000 | -2430 W | 6 бр...Общо: 14580 W |
| 3. Съблекалня          | -панелен рад. 22-500/1200 | -1260 W | 1 бр...Общо: 1260 W  |
| 4. Баня                | -лира 400/900             | -490 W  | 1 бр....Общо: 490 W  |
| 5. Тоалетна            | -лира 400/900             | -490 W  | 1 бр....Общо: 490 W  |
| 6. Съблекалня          | -панелен рад. 22-500/1200 | -1260 W | 1 бр...Общо: 1260 W  |
| 7. Баня                | -лира 400/900             | -490 W  | 1 бр....Общо: 490 W  |
| 8. Умивалня WC         | -панелен рад. 22-500/1600 | -1680 W | 1 бр...Общо: 1680 W  |
| 9. Предверие           | -панелен рад. 22-500/1600 | -1680 W | 1 бр...Общо: 1680 W  |

Всичко: 41370 W

Предвидена свободна отоплителна мощност за 4 етаж в котелното =50000W

### 3. Работни параметри на циркуационната помпа

Необходим дебит-G

$$G = 41370 \times 0.86 / 15 = 2,371 \text{ м}^3/\text{ч} / 2,4 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Необходим налягане-H

$$H = 4370 \text{ mm H}_2\text{O} / 4,4 \text{ м}^3/\text{ч}$$

### Циркуационни помпи

Циркуационна помпа – отопление електронна WILLO Jonus Dn40

-дебит = 3,0 м<sup>3</sup>/ч

-Налягане = 5,0 м H<sub>2</sub>O



Съществуващата помпа отговаря на разчените параметри на инсталацията.  
Обезопасяването – разш.съд и предпазни клапани , покриват параметрите на  
4 етаж /до 50 KB мощност/

## II. ВЕНТИЛАЦИИ

1. Зала бойни спортове

площ = 252 м<sup>2</sup>

обем = 830 м<sup>3</sup>

спортуващи = 15

дебит за един спортуващ =  $60 \times 15 = 900$  м<sup>3</sup>/ч

Избирам дебит 1000 м<sup>3</sup>/ч

Кратност на въздухообмен =  $1000 / 830 = 1.2$  пъти/час

Канален вентилатор ф250

Дебит = 1000 м<sup>2</sup>/ч

Налягане = 140 Pa

Компенсация-чрез трансферна решетка /през общ коридор и стълбище/

Вярно с оригиналата  
при община Габрово



2. Зала тенис на маса

площ = 196 м<sup>2</sup>

обем = 640 м<sup>3</sup>

спортуващи = 10

дебит за един спортуващ =  $60 \times 10 = 600$  м<sup>3</sup>/ч

Избирам дебит 800 м<sup>3</sup>/ч

Кратност на въздухообмен =  $800 / 640 = 1.25$  пъти/час

Канален вентилатор ф250

Дебит = 800 м<sup>2</sup>/ч

Налягане = 160 Pa

Компенсация-чрез трансферна решетка /през общ коридор и стълбище/

3. Вентилация със рекуперативен блок – битови помещения

Битови помещения

/общообменна вентилация с рекуперативен блок/



Пом.

нагн/изхв.

a/ Съблекалня -5ч.	160 / 100 .....	м3/ч /м3/ч
б/ Баня/Зпр./ .....	..... / 108.....	м3/ч /м3/ч
в/ Тоалетна/1 пр./.....	..... / 36 .....	м3/ч /м3/ч
г/ Съблекалня.....	160/ 100.....	м3/ч /м3/ч
д/ Баня /3 пр./.....	..... / 108... .....	м3/ч /м3/ч
е/ фоайе.....	50/ .....	м3/ч /м3/ч
ж/ Предверие.....	150 / .....	м3/ч /м3/ч
з/ Умивалня.....	80 / .....	м3/ч /м3/ч

и/ стая почивка ..... .... 100 /100..... м3/ч /м3/ч  
 к/ офис..... 100 /100..... м3/ч /м3/ч

Общо нагнетяване

$$= a+g+e +j+z = 160+160+50+150 +80 = 600 \text{ м3/ч}$$

Общо изхвърляне

$$= a+b+v+g+d = 100+108+36+100+108 = 452 \text{ м3/ч}$$

Дебита е определен при :пресен въздух на човек мин 25 м3/ч

При макд.5 човека в съблекланя по едновременност

Изхвърляне от сан.възли мин 36 м3/ч на прибор.

Вентилационно съоръжение;

Рекуперативен блок за хоризонтален вътрешен монтаж:

Нагнятяване 600м3/ч, 150 Pa-св.налягане

Изхвърляне 452 м3/ч ,150 Pa-св.налягане

Рекуператор 650 м3/ч ,еффи. 70%.

Филтри G3

Ел.нагревател 2000 Вата

Табло управление с три скорости на вентилатора.

*ЛМ*  
Вярно с оригиналата  
при община Габрово

Съдържание	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Секция:	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТОСПОДИБНОСТ
Част от проекта:	Регистрационен № 05811
Проектант:	инж. Д. АВРАМОВ Христо Аврамов
Подпись:	<i>Д. АВРАМОВ</i>
Съдържание	инженер



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР/СРР	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ			ЕД. МИЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
		1	2	3		
1	ОВК				4	5
1.	ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР, ТИП 22-500/1200ММ, С ТОПЛООТДАВАНЕ 1260 ВТ /ВОДА 70/55 о С/	ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ДВУПАНЕЛЕН РАДИАТОР (ТИП 22), С ВИСОЧИНА 500 ММ, ДЪЛЖИНА 1200 ММ И ДЪЛБОЧИНА 100 ММ, ТОПЛООТДАВАНЕ 1260 ВТ ПРИ ТОПЛОНООСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА 70/55оC - ВКЛ. ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОНТАЖ И РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗдушител			бр.	2
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР, ТИП 22-500/1600ММ, С ТОПЛООТДАВАНЕ 1680 ВТ /ВОДА 70/55 о С/	ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ДВУПАНЕЛЕН РАДИАТОР (ТИП 22), С ВИСОЧИНА 500 ММ, ДЪЛЖИНА 1600 ММ И ДЪЛБОЧИНА 100 ММ, ТОПЛООТДАВАНЕ 1680 ВТ ПРИ ТОПЛОНООСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА 70/55оC - ВКЛ. ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОНТАЖ И РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗдушител			бр.	2
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР, ТИП 22-500/2000ММ, С ТОПЛООТДАВАНЕ 2430 ВТ /ВОДА 70/55 о С/	ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ДВУПАНЕЛЕН РАДИАТОР (ТИП 22), С ВИСОЧИНА 500 ММ, ДЪЛЖИНА 2000 ММ И ДЪЛБОЧИНА 100 ММ, ТОПЛООТДАВАНЕ 2430 ВТ ПРИ ТОПЛОНООСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА 70/55оC - ВКЛ. ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОНТАЖ И РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗдушител			бр.	14
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ С ТЕРМОГЛАВА 1/2"	РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2" С ТЕРМОСТАТИЧНА ГЛАВА, ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА, ВКЛ. ЗАЩИТНА КАПАЧКА;			бр.	18
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕКРЕТЕН ХОЛЕНДЪР 1/2"	СЕКРЕТЕН ХОЛЕНДЪР 1/2" ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА;			бр.	18

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ: *Петър*  
/ АРХ. Л. ДЕКОВА /




6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛИРА ЗА БАНЯ 400/900-490 Вт ПРИ ТОПЛОНООСИТЕЛ 70/55 ос, вкл. РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ, СЕКРЕТЕН ХОЛЕНДР, РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗдушител и МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ЗА БАНЯ ТИП ЛИРА - ДЪЛЖИНА 400 ММ, ВЫСОЧИНА 900 ММ, ТОПЛООТДАВАНЕ 490 ВТ ПРИ ТОПЛОНООСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА 70/55ос, В КОМПЛЕКТ С РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2", СЕКРЕТЕН ХОЛЕНДР 1/2", РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗдушител;	бр. 3
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КОЛЕКТОР 1,1/4"-8 ШУЦЕНА, ВКЛ. МИНИ КРАНОВЕ 1/2"-16 Бр., СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ С ХОЛ 1"-2 Бр., АО 1/2"-2 Бр., ТРОЙНИК С ИЗПУСКАТЕЛ -1БР., КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА -1 Бр.	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КОЛЕКТОР- КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА С ДЕКОРАТИВЕН КАПАК И ЗАКЛЮЧВАНЕ, В КОМПЛЕКТ ОТ 2 Бр. ПОДАВАЦИ И ВРЪЩАЩ ЕЛЕМЕНТ 1 1/4"- С 8 ШУЦЕНА, ВКЛ. МИНИ КРАНОВЕ 1/2" ЗА ВРЪЗКА КЪМ ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф16/2 (16 Бр.), СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ С ХОЛЕНДР 1" (2 Бр.), АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗдушители 1/2" (2 Бр.), ТРОЙНИК С ИЗПУСКАТЕЛ;	бр. 2
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КОЛЕКТОР 1"- 5 ШУЦЕНА, ВКЛ. МИНИ КРАНОВЕ 1/2"-10 Бр., СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ С ХОЛ 1"-2 Бр., АО 1/2"-2 Бр., ТРОЙНИК С ИЗПУСКАТЕЛ -1БР., КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА -1 Бр.	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КОЛЕКТОР- КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА С ДЕКОРАТИВЕН КАПАК И ЗАКЛЮЧВАНЕ, В КОМПЛЕКТ ОТ 2 Бр. ПОДАВАЦИ И ВРЪЩАЩ ЕЛЕМЕНТ 1"- С 5 ШУЦЕНА, ВКЛ. МИНИ КРАНОВЕ 1/2" ЗА ВРЪЗКА КЪМ ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф16/2 (10 Бр.), СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ С ХОЛЕНДР 1" (2 Бр.), АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗдушители 1/2" (2 Бр.), ТРОЙНИК С ИЗПУСКАТЕЛ;	бр. 1
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕ ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА 16/2	МНОГОСЛОЙНА ПОЛИИДЕНОВА (РЕ) ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф 16/2 ЗА ВОДНА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	м. 458
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАН ШЛАУХ 23ММ.	ГОФРИРАН ШЛАУХ Ф 23 (ЦВЯТ ЧЕРВЕНИ СИН)	м. 458
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АДАПТОР ЗА РЕ ТРЪБА Ф16/2- 1/2"	АДАПТОР ЗА РЕ ТРЪБА Ф 16/2 - 1/2"	бр. 1
12	НАПРАВА НА КАНАЛ В ТУХЛЕН ЗИД ЗА МОНТАЖ НА ТРЪБА Ф16/2		бр. 72
13	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ТРЪБИ В КАНАЛИ ШПАТЛОВКА И БОЯДИСВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЕНА МАЗИЛКА		м. 20
14	ОКОЛО КАНАЛИ В ТУХЛЕН ЗИД.		м. 20
15	ХИДРАУЛИЧНА ПРОБА НА РЕ ТРЪБИ (ПРОТОКОЛ)		м. 458
16	ТОПЛА ПРОБА ЗА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО (ПРОТОКОЛ)		бр. 21



Вярно с оригинална  
при община Габрово

II. ТРЪБНА МРЕЖА С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ГАЛВАНИЗИРАНИ ТРЪБИ 1,1/2" /ДН42/	ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНИ ТРЪБИ ОТ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА - 1 1/2" (ДН42) ЗА МОНТАЖ С ФИТИНГИ НА ПРЕСОВА СГЛОБКА	м.	46
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ГАЛВАНИЗИРАНИ ТРЪБИ 1,1/4" /ДН35/	ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНИ ТРЪБИ ОТ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА - 1 1/4" (ДН35) ЗА МОНТАЖ С ФИТИНГИ НА ПРЕСОВА СГЛОБКА	м.	12
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ГАЛВАНИЗИРАНИ ТРЪБИ 1" /ДН28/	ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНИ ТРЪБИ ОТ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА - 1 " (ДН28) ЗА МОНТАЖ С ФИТИНГИ НА ПРЕСОВА СГЛОБКА	м.	44
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕС КОЛЯНО ДН42	КОЛЯНО 1 1/2" (ДН42) ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА	бр.	14
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕС КОЛЯНО ДН35	КОЛЯНО 1 1/4" (ДН35) ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА	бр.	4
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕС КОЛЯНО ДН28	КОЛЯНО 1 " (ДН28) ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА	бр.	24
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД ДН42-ДН35	ПРЕХОД ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА ДН42-ДН35	бр.	2
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД ДН35-ДН28	ПРЕХОД ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА ДН35-ДН28	бр.	2
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕС ТРОЙНИК ДН 42-28-42	ТРОЙНИК ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА ДН 42-28-42	бр.	2
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕС ТРОЙНИК ДН 35-28-35	ТРОЙНИК ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА ДН 35-28-35	бр.	2
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕС ТРОЙНИК ДН 28-1/2"-28	ТРОЙНИК ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА ДН 28-1/2"-28	бр.	2
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АДАПТОР ДН42-1,1/2"	АДАПТОР ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА ДН 42-1 1/2"	бр.	2
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АДАПТОР ДН28-1" ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	АДАПТОР ЗА ПРЕСОВА СГЛОБКА КЪМ ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЗИРАНА ТРЪБА ДН 28-1"	бр.	6
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРОФИЛ ЗА УКРЕПИВАНЕ НА ТРЪБИ	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	2
15	ПРОФИЛ ЗА УКРЕПИВАНЕ НА ТРЪБИ Ф8 ММ	ПОЦИНКОВАН ПЕРФОРИРАН ПРОФИЛ 25/25 С ШПИЛКИ Ф8 ММ	кг.	30

16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф42/13 ММ	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕЛАСТОМЕРНА ГУМА Със ЗАТВОРЕНА КЛЕТЪЧНА СТРУКТУРА Ф 42 С ДЕБЕЛИНА 13 ММ	м.	46
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф35/13 ММ	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕЛАСТОМЕРНА ГУМА Със ЗАТВОРЕНА КЛЕТЪЧНА СТРУКТУРА Ф35 С ДЕБЕЛИНА 13ММ	м.	12
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф28/13 ММ	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕЛАСТОМЕРНА ГУМА Със ЗАТВОРЕНА КЛЕТЪЧНА СТРУКТУРА Ф28 С ДЕБЕЛИНА 13ММ	м.	44
19	ПРОФИЛАКТИКА И ПРОБА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРОВЕРКА НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И АВТОМАТИКА КЪМ ЕЛЕКТРОННА ПОМПА -4 ЕТАЖ	(ПРОТОКОЛ)	бр.	1
20	ЕЛЕКТРОННА ПОМПА -4 ЕТАЖ	(ПРОТОКОЛ)	бр.	1
21	ХИДРАУЛИЧНА ПРОБА ТРЪБНА МРЕЖА	(ПРОТОКОЛ)	м.	102
22	72 ЧАСОВА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ.	(ПРОТОКОЛ)	бр.	1
<b>III. ВЕНТИЛАЦИЯ</b>				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕКУПЕРАТИВЕН БЛОК ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ ДЕБИТ : НАГН.= 600 М3/Ч, ЗАСМ.=452 М3/Ч, СВ.ИАЛЯГАНЕ НА ВЕНТ. - НАГН./ЗАСМ.=150 Pa, ЕФФ 70%, ФИЛТРИ G3, ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ -2 кВ, 230V	ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК С РЕКУПЕРАТОР, ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ: ДЕБИТ НАГНЕТЯВАНЕ 600 М3/Ч; ДЕБИТ ИЗСМУКВАНЕ 452 М3/Ч; СВОБОДНО НАЛЯГАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИЯ НАГНЕТЯВАНЕ/ЗАСМУКВАНЕ 150 Pa; КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕКУПЕРАТОРА 70%; КОМПЛЕКТ С ФИЛТРИ КЛАС G3 И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ С МОЩНОСТ 2кВ, 230V	бр.	1
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР Ф250 - 1000 М3/Ч, НАЛЯГАНЕ 140 Pa; 0,25 кВ, 230V	КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС Ф250 - ДЕБИТ 1000 М3/Ч, НАПОР 140-280Pa; ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ С ВЪНШЕН РОТОР, МОЩНОСТ 0,25 кВ, 230 V	бр.	1
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР Ф250 - 800 М3/Ч, НАЛЯГАНЕ 160 Pa, МОЩНОСТ 0,25кВ, 230V	КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС Ф250 - ДЕБИТ800 М3/Ч; НАПОР 160 Pa; ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ С ВЪНШЕН РОТОР МОЩНОСТ 0,25 кВ, 230V	бр.	1
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР Ф100 - 108 М3/Ч, НАЛЯГАНЕ 110 Pa, 0,1кВ, 230V	КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС Ф100 - ДЕБИТ 108 М3/Ч, НАПОР 110Pa, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ С ВЪНШЕН РОТОР МОЩНОСТ 0,1 кВ, 230V;	бр.	1
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОД 'СПИРО" Ф250	КРЫГЛИ СПИРАЛНО НАВИТИ ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДИАМЕТЪР Ф250;	м.	16



6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОД 'СПИРО" Ф200	КРЪГЛИ СПИРАЛНО НАВИТИ ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДИАМЕТЪР Ф200;	м.	24
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОД 'СПИРО" Ф160	КРЪГЛИ СПИРАЛНО НАВИТИ ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДИАМЕТЪР Ф160;	м.	16
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОД 'СПИРО" Ф100	КРЪГЛИ СПИРАЛНО НАВИТИ ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДИАМЕТЪР Ф100;	м.	6
9	КОЛЯНО Ф250-90 о	КОЛЯНО ЗА СПИРОКАНАЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 90о - С ДИАМЕТЪР Ф250;	бр.	4
10	КОЛЯНО Ф200-90 о	КОЛЯНО ЗА СПИРОКАНАЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 90о - С ДИАМЕТЪР Ф200;	бр.	4
11	КОЛЯНО Ф200-45 о	КОЛЯНО ЗА СПИРОКАНАЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 45о - С ДИАМЕТЪР Ф200;	бр.	2
12	КОЛЯНО Ф160-90 о	КОЛЯНО ЗА СПИРОКАНАЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 90о - С ДИАМЕТЪР Ф160;	бр.	2
13	ПРЕХОД 200/160	ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА -Ф200/Ф160 ;	бр.	2
14	ТАПА Ф160	ТАПА ЗА СПИРОКАНАЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА -С ДИАМЕТЪР Ф160;	бр.	1
15	ПРЕХОД 160/125	ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА -Ф160/Ф125;	бр.	1
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМУКАТЕЛНА РЕШЕТКА ЗА КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД 425/125ММ, ВКЛ.ЩУЦЕН И РЕГ.СЕКЦИЯ	РЕШЕТКА ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА 425/125 ММ С ИНДИВИДУАЛНО РЕГУЛИРУЕМИ ВЕРТИКАЛНИ ЛАМЕЛИ (РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ) И ЩУЦЕН, ЗА МОНТАЖ НА СПИРАЛНО НАВИТ ВЪЗДУХОВОД;	бр.	8
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРАНСФЕРНА РЕШЕТКА ЗА ВРАТА 600/300ММ.	ТРАНСФЕРНА РЕШЕТКА ОТ АНОДИЗИРАН АЛУМИНИЙ 600/300 - ЗА МОНТАЖ НА ВРАТА;	бр.	2
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМУКАТЕЛЕН РЕГУЛИРУЕМ ДИФУЗОР Ф100	СМУКАТЕЛЕН РЕГУЛИРУЕМ ДИФУЗОР (С МОНТАЖНА РАМКА) Ф100;	бр.	4
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМУКАТЕЛЕН РЕГУЛИРУЕМ ДИФУЗОР Ф125	СМУКАТЕЛЕН РЕГУЛИРУЕМ ДИФУЗОР (С МОНТАЖНА РАМКА) Ф125;	бр.	4
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛЕН РЕГУЛИРУЕМ ДИФУЗОР Ф125	НАГНЕТАТЕЛЕН РЕГУЛИРУЕМ ДИФУЗОР (С МОНТАЖНА РАМКА) Ф125;	бр.	4
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛЕН РЕГУЛИРУЕМ ДИФУЗОР Ф100	НАГНЕТАТЕЛЕН РЕГУЛИРУЕМ ДИФУЗОР (С МОНТАЖНА РАМКА) Ф100;	бр.	1

22	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРАВОВЪГЛНИ -НА ЕВРОПРОФИЛ, УПЪЛТНЕНИ С ГУМА-ФАСОННИ	ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ПРАВОВЪГЛНИ, ФАСОННИ, НА ЕВРОПРОФИЛ, С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 ММ , ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТАЛАЦИЯТА.	M2	1,2
23	ИЗОЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХОВОДИ СЪС САМОЗАЛЕПВАЩА ИЗОЛАЦИЯ 10MM	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕЛАСТОМЕРНА ГУМА СЪС ЗАТВОРЕНА КЛЕТЪЧНА СТРУКТУРА, САМОЗАЛЕПВАЩА,ЛИСТОВА, С ДЕБЕЛИНА 10 MM	M2	20
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД С ИЗОЛАЦИЯ Ф125MM	ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД Ф125, ИЗОЛИРАН С МИНЕРАЛНА ВАТА С ДЕБЕЛИНА 25 ММ, С ПЛЪТНОСТ 15 kg/m3 И КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ 0.040 W/mok;	M.	20
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД С ИЗОЛАЦИЯ Ф100MM	ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД Ф100, ИЗОЛИРАН С МИНЕРАЛНА ВАТА С ДЕБЕЛИНА 25 ММ, С ПЛЪТНОСТ 15 kg/m3 И КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ 0.040 W/mok;	M.	8
26	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЪЗДУХОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	МОНТАЖЕН ПРОФИЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА -30/20 / ПОДВЕЗКА/ ЗАХВАНАТ ЗА БЕТОН ЧРЕЗ ШПИЛКИ M8	т.	0,1
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСАДНА РЕШЕТКА 300/300	ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИЙ 300/300,	бр.	4
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСАДНА РЕШЕТКА 200/200	ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИЙ 200/200;	бр.	1
29	НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ДО 10 ТОЧКИ	(ПРОТОКОЛ)	бр.	4
30	ПУСК И ПРОБИ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	(ПРОТОКОЛ)	бр.	4



Върно с оригинална  
при общината Габрово

