



- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- 1.Тръбната мрежа между котелно и колектори/4 ет./ да се изпълни с ел.гальванизирани тръби, на пресови сглобки. в тръбна изолация с дебелин 13мм.
 - 2.Връзката с радиаторите да се изпълни с РЕ тръба 16/2 с алуминиева вложка, в гуфтиран шлаух.
 - 3.Всяко отоплително тяло да се комплектува със радиаторен вентил 1/2" ,с термоглава , секретен холендър и ръчен обезвъздушител 1/2"

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КОЛЕКТОРНИ ТАБЛА

колектор	диаметър	щущени	отопл.мощност
К 1	1,1/4"	8	19440W
К 2	1,1/4"	8	17940W
К 3	1"	5	3990W

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ. *[Signature]*
/ АРХ. П. ДЕКОВА /

ОБЩИНА ГАБРОВО
ДИРЕКЦИЯ "УТ"

ОБЩИНА ГАБРОВО
ОБСУТ
ПРОТОКОЛ № 29/26.11.19г.
ТЕХН. СЕКРЕТАР *[Signature]*

Вярно с оригинала
при община Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО
СЪГЛАСУВА
21.11.2019 г.

АРКПЛАН

ГРАД ГАБРОВО, УЛИЦА НИКОЛАЕВСКА №7, 066 805250

ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС) В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛИ ЗА ТЕНИС НА МАСА И БОЙНИ СПОРТОВЕ

АДРЕС: УПИ II - СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ. 193, ГАБРОВО (50 ЧАСТ), ПИ 14218.915.355.4, 5 ПО КННФ

ЧЕРТЕЖ: **СХЕМА ОТОПЛЕНИЕ**

ПРОЕКТАНТ: **ИНЖ. А. АБРАМОВ**
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05811

МАЩАБ: ЛИСТ №: **3**

ЧАСТ: ОВК ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх. *[Signature]* ВК *[Signature]* ОВК *[Signature]*

К ЕЛ *[Signature]* Частично съгласуване

Г ЕЕ *[Signature]* 33 ПИ

10.2019. ВЪЗЛАЖАТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО