

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към проекта за „Реконструкция на ул.”С.Врачански”гр.Габрово
Част:ВиК-промени по време на строителството
Подобект:детска площадка

Настоящият проект се отнася за ВиК-отклоненията към новата водна площ/сух фонтан/.В проекта за детска площадка е предвидено:

-запълване на старата водна площ/езеро/,разположена пред паметника на Ц.Дюстабанов.

-в обема на тази водна площ се изграждат:

а/подземно технологично помещение,където се монтират помпи и бърз филтър,за хранване на сухия фонтан


б/сух фонтан с 12 бр. дюзи,под които се разполага малък резервоар за оборотна вода

В настоящия проект се предвижда:

-водопроводно отклонение ф32 мм,с дължина 12 м.Диаметърът е зададен от част „технологична”.Отклонението се състои от водовземна скоба,ТСК,трасе и водомерен възел.Последният ще се монтира във филтърното помещение с оглед лесно обслужване и необходимостта от естетика,респ.липсата на още една шахта на територията на площадката.Подразбира се,че водата е оборотна.

Канализационното отклонение ще се монтира под дъното на старото езеро.Заустване-в същ.канал,изграден за старото езеро.Изпразването на системата ще става в края на топлия сезон,еднократно.

Съставил:



заличено обстоятелство
по ел. 2 от 33 ЛД